

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя Председателя
Правительства Республики Алтай,
Министра регионального развития
Республики Алтай

А.М. Черников
"09" 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Филиала АО "СО ЕЭС"

Новосибирское РДУ

Д.В. Махиборода
"26" 06 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ПАО "Россети Сибирь" -
"Алтайэнерго"

Н.А. Пантелеев
"10" 09 2024 г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2024/2025 гг.
по филиалу "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" на территории Республики Алтай

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон Майминская-Предгорная															
1	с. Кызыл-Озёк, с. Карасук, администрация, школа, юр.лица, население	ПС 110 кВ Сигнал	Л 1-8	ДУ	до 5 мин.	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
	с. Урлу-Аспак, с. Сайдыс, с. Александровка, с. Бирюля, юр.лица, население		Л 1-12	ДУ	до 5 мин.		1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
	с. Алфёрово, ДНТ "Алтай", юр.лица, население		Л 1-23	ДУ	до 5 мин.		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780
2	с.Черемшанка, с.Усть-Уба,с.Соузга, ООО Союзгинский мясокомбинат, ООО "Доверие", юр.лица, население	ПС 110 кВ Манжерокская	Л-20-11	ДУ	до 5 мин.			3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
	с.Манжерок, ЗАО "Горнолыжный комплекс Манжерок", администрация, СОШ, юр.лица, население		Л-20-15	ДУ	до 5 мин.				1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
	с.Нижняя-Каянча, ОЭЗ Бирюзовая Катунь, юр.лица, население		Л 20-14	ДУ	до 5 мин.				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
	с.Озерное, с.Карым, ЗАО "Горнолыжный комплекс Манжерок", население		Л-20-16	ДУ	до 5 мин.				1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
	с. Усть-Сема, ООО "Катуньские пороги", ООО "Золотые пески", лестничество, юр.лица, население		Л-20-4	ДУ	до 5 мин.					3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
	с. Синюха, "Горнолыжный комплекс Манжерок"		Л-20-1	ДУ	до 5 мин.						3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
3	ООО "Всесезонный курорт Манжерок"	ПС 110 кВ Озерная ¹	яч. 3,4,7,8,9,10	ДУ	до 5 мин.							3,040	3,040	3,040	3,040
4	с.Шебалино, администрация, СОШ, юр.лица, население	ПС 110 кВ Шебалинская	Л-22-1	ДД	до 60 мин.								1,060	1,060	1,060
	с. Каспа, с. Мыюта, с. Дектеик, с. Топучая, юр.лица, население		Л-22-9,10,11,12	ДД	до 60 мин.								0,910	0,910	0,910

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	Очередь ограничения, МВт												
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Энергорайон Майминская-Предгорная																		
5	с. Эликмонар, юр.лица, население	ПС 110 кВ Эликманарская	Л-15-2	ДД	до 60 мин.									0,870	0,870	0,870		
	с. Аюла, с.Чемал, с.Ареда, с.Уожан, юр.лица, население		Л 15-6	ДД	до 60 мин.										2,910	2,910		
	с. Ингурек, юр.лица, население		Л-15-7	ДД	до 60 мин.												1,200	
6	с. Верх-Уймон, с. Горбуново, с. Мульта, юр.лица, население	ПС 110 кВ Усть-Коксинская	Л-30-10	ДД	до 60 мин.											1,180		
ИТОГО:					до 5 мин.	2,140	4,380	7,730	10,980	14,080	17,830	20,870	20,870	20,870	20,870	20,870		
					от 5 до 20 мин.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					от 20 до 60 мин.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,840	5,750	8,130	
					всего	2,140	4,380	7,730	10,980	14,080	17,830	20,870	23,710	26,620	29,000			
					всего по ДУ	2,140	4,380	7,730	10,980	14,080	17,830	20,870	20,870	20,870	20,870	20,870	20,870	
в т.ч. по энергорайону Майминская-Предгорная					до 5 мин.	2,140	4,380	7,730	10,980	14,080	17,830	20,870	20,870	20,870	20,870			
					от 5 до 20 мин.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
					от 20 до 60 мин.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,840	5,750	8,130			
					всего	2,140	4,380	7,730	10,980	14,080	17,830	20,870	23,710	26,620	29,000			
					всего по ДУ	2,140	4,380	7,730	10,980	14,080	17,830	20,870	20,870	20,870	20,870	20,870	20,870	

¹ Нагрузка на ПС Озерная указана с учетом набора мощности потребителя ООО "Всесезонный курорт Манжерок" в размере 3,04 МВт

*ДУ – с использованием дистанционного управления, ОП – постоянным оперативным персоналом объекта с круглосуточным дежурством на объекте электроэнергетики (в том числе персоналом потребителя), ОВБ – персоналом оперативно-выездных бригад, ДД – персоналом с дежурством на дому.

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-36,3°C)

Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго"



В.Н. Каканов