

СОГЛАСОВАНО



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр промышленности и торговли  
Красноярского края

Директор филиала АО "СО ЕЭС"  
Красноярского филиала

Директор филиала  
АО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



ГРАФИК

временного отключения потребления на 2024/2025гг.

Центр питания ПС 220кВ Правобережная

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графикам	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

1	ООО "СГК" (Электросети) Правобережная (ИЮД)¹	ПС 220 кВ Правобережная	В ЭЭС-10кВ	ОП	от 5 до 20 мин.	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-36	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,8
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-42	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,7
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-48	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,1
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-50	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,6
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-18	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,4
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-14	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,4
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-6	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,4
		ПС 110 кВ Шевцовый колбанаг	КЛ 6 кВ ф. 157-55	ОВБ	от 20 до 60 мин.											0,4
		2	Жилые кварталы и промышленная нагрузка Свердловский, Кировский районы г. Красноярска	ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-23	ОВБ	от 20 до 60 мин.									
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-21			ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,3	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-19			ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,8	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-17			ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,6	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-15			ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-13			ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-20			ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,5	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-12			ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,4	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-42			ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,5	
ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-36			ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,3	
3	Жилые кварталы и промышленная нагрузка Ленинский, Кировский районы г. Красноярска	ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,5	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	
		ПС 110 кВ Знобинская	КЛ 6 кВ ф. 15-34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,0	

Центр питания ПС 220кВ КИСК

4	Жилые кварталы с Усть-Том	ПС 110 кВ Минцарга	В ЛТ 35кВ	ОП	от 5 до 20 мин.										6,1
		ПС 110 кВ Минцарга	В ЛТ 35кВ	ОП	от 5 до 20 мин.										0,9
		ПС 110 кВ Минцарга	В ЛТ 35кВ	ОП	от 5 до 20 мин.										0,9
5	Жилые кварталы с Усть-Том	ПС 110 кВ ГПП-2 КТМЭ	В ЛТ 10кВ, В ЛТ 10 кВ	ОП	от 5 до 20 мин.	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
		ПС 110 кВ ГПП-2 КТМЭ	В ЛТ 10кВ, В ЛТ 10 кВ	ОП	от 5 до 20 мин.	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
6	Жилые кварталы с Усть-Том	ПС 110 кВ Завитенья²	В ЛТ 10кВ, В ЛТ 10 кВ²	ОП	от 5 до 20 мин.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
		ПС 110 кВ Завитенья²	В ЛТ 10кВ, В ЛТ 10 кВ²	ОП	от 5 до 20 мин.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Транзит 110 кВ Ачинск торговая - Каптан торговая</b>															
	Потребители части Кемеровской области (п. Итан)	ПС 110кВ Каптан торговая	ВЛ 35кВ Т-9	ЛУ	до 5 мин.									2,6	2,6
		ПС 110кВ Каптан торговая	ВЛ 35кВ Т-10	ЛУ	до 5 мин.								2,6	2,6	2,6
	*Потребители части Боготольского района (д. Млыва Косюль)	ПС 110кВ Каптан торговая	ВЛ 35кВ Т-112	ЛУ	до 5 мин.							0,5	0,5	0,5	0,5
		ПС 110кВ Каптан торговая	ВЛ 35кВ Т-113	ЛУ	до 5 мин.								0,5	0,5	0,5
12	Бытовая нагрузка - потребители фидера 27,5кВ ДПП-Запад	ПС 110кВ Каптан торговая	Фидер 27,5 кВ ДПП-Запад	ЛУ	до 5 мин.									0,1	0,1
	Бытовая нагрузка - потребители фидера 27,5кВ ДПП-Восток	ПС 110кВ Каптан торговая	Фидер 27,5 кВ ДПП-Восток	ЛУ	до 5 мин.									0,8	0,8
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110кВ Каптан торговая	ф.к/с №4 - 27,5кВ	ЛУ	от 5 до 20 мин.									5,1	5,1
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110кВ Каптан торговая	ф.к/с №5 - 27,5кВ	ЛУ	от 5 до 20 мин.									5,1	5,1
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110кВ Каптан торговая	ф.к/с №1 - 27,5кВ	ЛУ	от 5 до 20 мин.									5,3	5,3
	*Потребители части Боготольского района (д. Выдино)	ПС 110кВ Каптан торговая	ВЛ 35кВ Т-4	ЛУ	до 5 мин.									0,8	0,8
	*Потребители части Боготольского района (д. Выдинопривок)	ПС 110кВ Каптан торговая	ВЛ 35кВ Т-5	ЛУ	до 5 мин.									1,2	1,2
13	*Потребители части Боготольского района (д. Кривоно)	ПС 110кВ Кривоно торговая	ВЛ 35кВ Т-7	ЛУ	до 5 мин.							0,4	0,4	0,4	0,4
	*Потребители фидера 27,5кВ ДПП-Восток	ПС 110кВ Кривоно торговая	Фидер 27,5 кВ ДПП-Восток	ЛУ	до 5 мин.								0,4	0,4	0,4
	Потребители фидера 27,5кВ ДПП-Запад	ПС 110кВ Кривоно торговая	Фидер 27,5 кВ ДПП-Запад	ЛУ	до 5 мин.									2,7	2,7
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110кВ Кривоно торговая	ф.к/с №1 - 27,5кВ	ЛУ	от 5 до 20 мин.									4,0	4,0
14	*Потребители Тюхтетского муниципального округа (д. Васильевка, д. Даревка и Васильевка, с. Митрополька, с. Култыкова, с. Марсовская, с. Новорепино, с. Черкасск, с. Рубино, с. Чиндат, с. Усть-Чулук, п. Сплавной, п.В.Черск, с. Тохтер, д. Соловьевка, д. Ивановка, д. Леонтьевка, д. Давыдовка, д. Ипривокская, д. Соловьевка, д. Ивановка, д. Леонтьевка, д. Давыдовка, д. Первомайка - бытовая нагрузка, д. Тойбова, д. Белогорка, с. Зареченка, д. Хохлово, д. Вознесенка, д. Бзручевка, д. Подровка)	ПС 110кВ Боготольский ПП	ВЛ 110кВ С-734	ОП	до 5 мин.						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
15	ООО "Искра энергосети"	ПС 110кВ ВСМИ	В ТТ 10кВ, В 2Т 10кВ	ОП	до 5 мин.								2,5	2,5	2,5
<b>Итатско-Шарыповско-Ужурский энергорион</b>															
16	*Потребители Ужурского, Новосёловского и Балахтинского районов (д.Елмыччан, д.Березовый Дол,с.Млмыш,д.Б.Наныш бытовая нагрузка, с.Млмыш-объекты животноводства, д.Талмычки,д.Черемлянка, д.Ст.Кузурба, д.Варят, с. Новососово, д.Красный Ключ, д.Огоньки, д.Оур, с.Щенкино, п.Привокск, с.Дзурск, с.Ижуй, п.Светловоово, п.Уваля, с.Легостаево, д.Старая, п.Камчатка, п.Николаевка, с.Карелино, п.Т.Мыс, п.Аска, п.Интитуйль, п.Угольный, с.Чистые Пруды, с.Тольково, д.Копчи, п.Курск, Чесюки, д.Петропавловка, Новороник, с.Приреченск, д.Черноозерск, с.Ардасьево, д.Венюпольск,д.Парфилово, д.Друзеня, д.Кожани, Курорт, д.Валдаштык, д.Крюково, д.Кожани, Курорт, п.Кургани, д.Дивный, п.Кургани, п.Березовый, п.Т.Мыс)	ПС 220кВ Ужур	ВЛ 110кВ С-72	ОП	до 5 мин.									14,3	14,3
		ПС 220кВ Ужур	ВЛ 110кВ С-75	ОП	до 5 мин.									1,7	1,7
	*Потребители Ужурского района (с. Туржун, с. Златорубовск, с. Суха, Долина, с. Прирубжис, с. Солбег, курорт "Озеро Учум")	ПС 220кВ Ужур	ВЛ 110кВ С-74	ОП	до 5 мин.									4,8	4,8
		ПС 220кВ Ужур	ВЛ 110кВ С-73	ОП	до 5 мин.									14,3	14,3





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Транзит 110кВ Левобережная - Ачинск тяговая</b>															
	*Потребители части Октябрьского района г. Красноярска (ПН-97, "Дом связи" - ж.д. потребители)	ПС 110 кВ Буячи тяговая	Ф4-10	ДУ	до 5 мин.							5,4	5,4	5,4	5,4
	ОАО "Транс Электро"	ПС 110 кВ Буячи тяговая	Ф7-10	ДУ	до 5 мин.								1,1	1,1	1,1
30	УК "СИА"	ПС 110 кВ Буячи тяговая	Ф8-10	ДУ	до 5 мин.							4,9	4,9	4,9	4,9
	ОАО "Транс Электро"	ПС 110 кВ Буячи тяговая	Ф10-10	ДУ	до 5 мин.							0,7	0,7	0,7	0,7
	ОАО "Транс Электро"	ПС 110 кВ Буячи тяговая	Ф11-10	ДУ	до 5 мин.							2,8	2,8	2,8	2,8
	*Потребители части Емельяновского района (п. Снежинка)	ПС 110 кВ Кача тяговая	Ф2-10	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	*Потребители части Емельяновского района (п. Залесено)	ПС 110 кВ Кача тяговая	Ф3-10	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,9	0,9	0,9	0,9
	*Потребители части Емельяновского района (п. Шебазов)	ПС 110 кВ Кача тяговая	Ф4-10	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,3	0,3	0,3	0,3
	*Потребители части Емельяновского района (Дачный поселок "Саяны")	ПС 110 кВ Кача тяговая	Ф6-10	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
31	*Потребители части Емельяновского района (Дачный поселок "Снегорье")	ПС 110 кВ Кача тяговая	Ф7-10	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,3	1,3	1,3	1,3
	*Потребители части Емельяновского района (Ж.д. потребители, садомое товарищество)	ПС 110 кВ Кача тяговая	Ф8-10	ДУ	от 5 до 20 мин.								0,7	0,7	0,7
	*Потребители части Емельяновского района (Ж.д. потребители, садомое товарищество)	ПС 110 кВ Кача тяговая	Фидер 27,5кВ ДПП-"Восток"	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,5	1,5	1,5
	*Потребители части Емельяновского района (Ж.д. потребители, садомое товарищество)	ПС 110 кВ Кача тяговая	Фидер 27,5кВ ДПП-"Земля"	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,5	1,5	1,5
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Кача тяговая	ф.к/с №4 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								3,8	3,8	3,8
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Кача тяговая	ф.к/с №3 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								2,7	2,7	2,7
	* Потребители части Емельяновского района (п. В. Выресс)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	ВЛ 35кВ Т-33 (Ф 33 35кВ)	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,2	1,2	1,2	1,2
	* Потребители части Козульского района (д. Жуковка, п. Косачи)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	ВЛ 35кВ Т-29 (Ф 29 35кВ)	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,1	1,1	1,1	1,1
32	* Потребители части Козульского района (Ж.д. потребители, садомое товарищество)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	Фидер 27,5кВ ДПП-"Восток"	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,3	1,3	1,3	1,3
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	Фидер 27,5кВ ДПП-"Земля"	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,2	1,2	1,2
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	ф.к/с №1 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								3,4	3,4	3,4
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	ф.к/с №2 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								3,5	3,5	3,5
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камугу тяговая	ф.к/с №3 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								3,3	3,3	3,3
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	Фидер 6кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	Фидер 6кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,9	0,9	0,9	0,9
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	Фидер 6кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,8	0,8	0,8	0,8
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	Фидер 6кВ №7	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,8	0,8	0,8	0,8
33	*Потребители ст. Чернореченская (жилище кварталы и промышленная нагрузка п. НовоЧернореченский)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	Фидер 6кВ №8	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,7	0,7	0,7	0,7
	*Потребители части Козульского района (Ж.д. потребители, садомое товарищество)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	Фидер 27,5кВ ДПП-"Восток"	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,0	1,0	1,0	1,0
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	ф.к/с №1 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								5,1	5,1	5,1
	Тяговая нагрузка ОАО "РЖД" (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая	ф.к/с №2 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								5,1	5,1	5,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Таблиця 110кВ Красноярська ТЭЦ-1 - Камарчага-2 тягова</b>															
	Тягова напруга (контактна сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Зяково тягова	ф/к/с №1 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										2,8
	Тягова напруга (контактна сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Зяково тягова	ф/к/с №7 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										2,8
	Тягова напруга (контактна сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Зяково тягова	ф/к/с №8 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										2,8
34	*Потребители части Березовского района (п. Зяково)	ПС 110 кВ Зяково тягова	Т-47 35кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,6
	*Потребители части Березовского района (п. Зяково) (ж.д. потребитель, филиал 27,5 кВ ДПП-Север777)	ПС 110 кВ Зяково тягова	Фидер 27,5 кВ ДПП "Север"	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,6
	*Потребители части Березовского района (ж.д. потребитель, бытовая напруга потребителей филиала 27,5 кВ ДПП-Восток)	ПС 110 кВ Зяково тягова	Фидер 27,5кВ ДПП-"Восток"	ДУ	от 5 до 20 мин.										2,5
	Тягова напруга (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Зяково тягова	ф/к/с №3 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										2,4
35	Потребители части Березовского района (ПР-10 бытовая и промышленная напруга)	ПС 110 кВ Красноярск-Восточный тягова	Ф1-10	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,1
	Потребители части Березовского района (ПР-10 ПТОД, Вяз ПМС ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Красноярск-Восточный тягова	Ф7-10	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,9
36	*Потребители Майского района (п. Камарчага, п. Ново-Николаев, п. Первомайск, п. Б.Кускуй, п. М.Кускуй, п. Верныйстий, Камарчагский КЭС)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	Т-22 35кВ	ДУ	до 5 мин.						7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
			(в том числе:												
			ПС 35 кВ Шалинский												
			ВЛ 10 кВ ф. 148-05												
			ВЛ 10 кВ ф. 148-03												
			ВЛ 10 кВ ф. 148-01												
			ВЛ 10 кВ ф. 148-02												
			ВЛ 10 кВ ф. 148-04												
			ВЛ 10 кВ ф. 148-06)												
	*Потребители Майского района(п. Камарчага, п. Ново-Николаев, п. Первомайск, п. Б.Кускуй, п. М.Кускуй, п. Верныйстий, Камарчагский КЭС)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	Т-81 35кВ	ДУ	до 5 мин.						2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	*Потребители Майского района(п. Ново-Николаев, п. Первомайск, п. Бес. Ручейки п. Терек, п. Тингино, д. Сергеева, Камарчагский КЭС)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	Т-80 35кВ	ДУ	до 5 мин.							2,4	2,4	2,4	2,4
	ж.д. потребители, бытовая напруга потребителей филиала 27,5 кВ ДПП-Зявад	ПС 110 кВ Камарчага тягова	Фидер 27,5 кВ ДПП-"Зявад"	ДУ	от 5 до 20 мин.										2,2
	ж.д. потребители, бытовая напруга потребителей филиала 27,5 кВ ДПП-Восток	ПС 110 кВ Камарчага тягова	Фидер 27,5 кВ ДПП-"Восток"	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,3
	Тягова напруга (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	ф/к/с №3 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										3,0
	Тягова напруга (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	ф/к/с №2 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										4,2
	Тягова напруга (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	ф/к/с №1 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,3
	Тягова напруга (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Камарчага тягова	ф/к/с №5 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	*Потребители Уярского района (ПС 35/6 "ЦРП Уяр" ОАО "РЖД", завод ЖВКП, частный сектор г. Уяр)	ПС 110 кВ Уяр-тяговая	Т-14 35кВ	ДУ	до 5 мин.								9,2	9,2	9,2	
	*Потребители Уярского района (Ж.д. потребители, частный сектор ст. Уяр)	ПС 110 кВ Уяр-тяговая	ФДПП-ЧВ	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,8	1,8	1,8	
37	*Потребители Уярского района (Ж.д. потребители, частный сектор ст. Уяр)	ПС 110 кВ Уяр-тяговая	ФДПП-ЧЗ	ДУ	от 5 до 20 мин.									2,1	2,1	
	Тяговая нагрузка (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Уяр-тяговая	Ф/к/с №2 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										3,8	
38	*Потребители Уярского района (Ж.д. потребители, частный сектор ст. Уяр)	ПС 110 кВ Уяр-тяговая	Ф/к/с №2 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										4,6	
		Тяговая нагрузка (контактная сеть 27,5кВ)	ПС 110 кВ Уяр-тяговая	Ф/к/с №2 - 27,5кВ	ДУ	от 5 до 20 мин.										4,6
38	*Потребители части Березовского района (часть п. Березовка, п. В. Баязидка, п. Жистьяк, д. Вертя, д. Урман, Свиноферма, п. Березовский, п. Матанск, п. Свиново, п. Матанск-д. Зяково, д. Кузнецово, д. Ермолаево)	ПС 110 кВ Березовская	ВЛ 35 кВ Т-15	ОП	до 5 мин.						4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
		ПС 110 кВ Березовская	ВЛ 35 кВ Т-14	ОП	до 5 мин.						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
		ПС 110 кВ Березовская	ВЛ 35 кВ Т-13	ОП	до 5 мин.						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
		(в том числе:														
		ПС 35 кВ Нянда														
		ВЛ 6 кВ ф. 37-14														
		ВЛ 6 кВ ф. 37-10														
		ВЛ 6 кВ ф. 37-08														
		ВЛ 6 кВ ф. 37-06														
		ВЛ 6 кВ ф. 37-05														
ВЛ 6 кВ ф. 37-07																
ВЛ 6 кВ ф. 37-09																
ВЛ 6 кВ ф. 37-13)																



ВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГОРАЙОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
43	*Потребители Абикского района (и. Абн, д. Алесеевка, с. Алапо-Ключи, д. Велая Таежка, д. Белоогинная, с. Березовка, д. Бырсоа, п. Ворово, д. Воры, д. Выстровка, с. Вознесенка, д. Воробейка, п. Восток, д. Высотгородок, п. Гагарина, п. Горюлок, д. Денисова, с. Юлтин Мост, д. Долженцова, д. Ермакова, с. Залинь, с. Завозера, д. Заминк, д. Камека, д. Канарай, д. Красный Яр, д. Кучул, д. Даварово, д. Ланино, д. Манкас, д. Матвеева, д. Марчино, с. Нисольск, д. Новотропичека, д. Новоивановка, с. Новоусленка, д. Ношино, д. Олурчи, п. Озерный, с. Петропавловка, п. Пес, с. Плехино, с. Поветеево, с. Покровка, п. Почет, д. Пучинко, с. Самойлова, д. Сенное, п. Соколовй, д. Среднее Мангареки, д. Стрелитанка, д. Сузалево, п. Теплый Ключ, д. Троицк, д. Туель, с. Турово, д. Успенка, п. Усть-Паначет, с. Устьянск, с. Хандальск, с. Хиндичет, п. Читачет, д. Шивера, д. Шигашет)	ПС 110кВ Канская опорная	ВЛ С-813	ДУ	до 5 млн.												
		ПС 110кВ Канская опорная	ВЛ С-809	ДУ	до 5 млн.												
		ПС 110кВ Канская опорная	ВЛ С-810	ДУ	до 5 млн.												
		ПС 110кВ Канская опорная	ВЛ С-817	ДУ	до 5 млн.												
44	*Потребители части г. Канска (потребители АО "КрасЭко", ООО "КрасЭко", ООО "Транс-М", ООО "Канскеранит", ООО "Сибирская Железная", ОАО "Канский ЗИМК", Канскэнерготранс, УМ-8, база Канского РЭС, ДОСААФ)	ПС 110кВ Канская опорная	ВЛ С-818	ДУ	до 5 млн.												
		ПС 110 кВ ЗИМК	ВЛ Т-10кВ	ДУ	до 5 млн.												
		ПС 110 кВ ЗИМК	ВЛ Т-10кВ	ДУ	до 5 млн.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>Итого:</b>											
					до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	101,8	228,5	357,4	449,3	502,1
					от 5 до 20 мин.	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	105,0	114,9	125,1	150,6	231,5
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	35,0
					всего	87,0	87,0	87,0	87,0	88,4	206,8	343,4	491,0	608,4	768,6
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	27,8	50,4	107,5	147,5	232,8
				в т.ч. по Центру питания ПС 220кВ Правобережан:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 5 до 20 мин.	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	12,3
					всего	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	49,5	49,5	53,3
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				в т.ч. по Центру питания ПС 220кВ КИСК:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 5 до 20 мин.	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				в т.ч. по Центру питания ПС 220кВ Центр:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				в т.ч. по Западной энергоподстанции:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	87,9	153,4	159,1	169,0
					от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	87,9	153,4	159,1	169,0
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				в т.ч. по транзитной 110 кВ Ачинск-Тюльган - Каптан Тюльган:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,3	10,0	16,6	17,5
					от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,3	10,0	16,6	37,0
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,1	11,7	32,1
				в т.ч. по Итатско-Шариповско-Узунковскому энергоподстанции:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1
					от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				в т.ч. по СЕВЕРНОМУ ЭНЕРГОПОДСТАЦИИ:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	27,5	51,0
					от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	27,5	51,0
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				в т.ч. по энергоподстанции ПС 220кВ Минусинская опорная:	до 5 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					от 5 до 20 мин.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	17,3	17,3	17,3	22,9
					от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
					всего	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	17,3	17,3	17,3	45,6
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

