

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер
 Н.А. Крылов
 «27» января 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на февраль 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Обрезка крон деревьев с АГП, заделка трещин на ж/б, замена изоляции	5	1.2	5.2	5	1.2	5.2	5	1.2	5.2	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции, расширение трассы	2	15.2	16.2	2	15.2	16.2	2	15.2	16.2	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	2	1.2	2.2	2	1.2	2.2	2	1.2	2.2	
ПС 110 кВ Афонинская															
1с-110	КР	С отключением	Без условий	2	ШР ввода 110 Ускат, ШР-110 ТН-110-1, ШРП-110, ШР ввода 110 Черкасов Камень				2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР, ЛР ввода 110 Ускат				1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	КР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж ВЧЗ ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская ф. "В"				1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	
2с-110	КР	С отключением	Без условий	2	ШР-110 ТН-110-2, ШР ввода 110 Краснобродская, ШР ввода 110 Маганак				2	17.02	18.02	2	17.02	18.02	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ОМВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В, КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), Пр-110, ТТ	5	08.02	12.02	5	08.02	12.02	5	08.02	12.02	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В, (МФО,МТЗ,3З), ТО-К, Пр, ТТ	3	15.02	17.02	3	15.02	17.02	3	15.02	17.02	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МВ ввода-110 Беловская-2	КР	С отключением	Без условий	2	КР МВ ввода-110 Беловская-2				3	24.02	26.02	3	24.02	26.02	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме для КР МВ ввода-110 Беловская-2				3	24.02	26.02	3	24.02	26.02	
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР МШВ-110				5	01.02	05.02	5	01.02	05.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Разрешённый в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Рудничная															
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Ввода Спутник: Проф Восстановление КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) - ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник, АПВ В-110 ввода Спутник, привода В-110	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС



Д.Ф. Воропаев

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.М. Капицкий