


УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера  
  
А.А. Сибиряков  
«24» марта 2022 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2022 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводем годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Аижерская – Ново-Аижерская - II	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена ВОЛС на опорах ВЛ № 40-46	-	-	-	3	25.04	27.04	3	25.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР ВЛ-110 КРП-Контрольная	-	-	-	1	15.04	15.04	-	-	-	Отказать по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Алтай и ремонтов ВЛ 110 кВ на транзите Барышевская - Мурлыткино - Торсьма. выполнение работ возможно в сроки 04-06.05, 19-20.05, 25-27.05.
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР ВЛ-110 КРП-Непрерывка	-	-	-	1	14.04	14.04	-	-	-	Отказать по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Алтай и ремонтов ВЛ 110 кВ на транзите Барышевская - Мурлыткино - Торсьма. выполнение работ возможно в сроки 04-06.05, 19-20.05, 25-27.05.
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	04.04	04.04	1	11.04	11.04	-	-	-	Отказать. Подать предложения в график ремонтов на июнь 2022 года для совмещения с ремонтом Т-1-200 ПС 220 кВ НКА3-2
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	05.04	05.04	1	12.04	12.04	1	29.04	29.04	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с работами в Мысковско-Междуреченском энергорайоне
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.04	06.04	1	13.04	13.04	1	30.04	30.04	
<b>ПС 110 кВ Абагурская</b>															
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	
<b>ПС 110 кВ Красный Брод</b>															
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Карагайлинская-Новая, КР В-110 Карагайлинская-Новая	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая, ТО-К: ПР 110	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Афонинская, КР В-110 Афонинская	2	06.04	07.04	2	11.04	12.04	2	06.04	07.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская, ТО-К: ПР 110	2	06.04	07.04	2	11.04	12.04	2	06.04	07.04	
<b>ПС 110 кВ Мозжухинская</b>															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-10	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-10	5	11.04	15.04	5	11.04	15.04	5	11.04	15.04	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-1, ТР ШР-110 Междуреченская-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-2, ТР ШР-110 Междуреченская-2	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	
В-110 Междуреченская-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-2	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	
2СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 2СШ МШВ-110	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 2СШ МШВ-110	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	
2СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	2	11.04	12.04	Корректировка сроков ремонта для совмещения с работами на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболинская
В-110 Междуреченская-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	2	11.04	12.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	2	14.04	15.04	Корректировка сроков ремонта для совмещения с работами на МШВ-110
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	04.04	05.04	Корректировка сроков ремонта для совмещения с работами на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	04.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-2	2	23.04	24.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-2	2	23.04	24.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-2	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-2	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская</b>															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	для ТО-К: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1, ПР 110	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 ЮК-ТУ-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная</b>															
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19.00 до 08.00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19.00 до 08.00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-10, ОД-110 Т-2-10, КЗ-110 Т-2-10	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
<b>ПС 110 кВ Очистная</b>															
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, замена ввода на Т-1-16	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Кем.ТЭЦ	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
СВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, замена ввода на Т-1-16	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
СВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода СВ-110	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, замена ввода на Т-1-16	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
<b>ПС 110 кВ Плотниковская</b>															
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	
<b>ПС 110 кВ Польсаевская-3</b>															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР ЛР-110 Беловская ГРЭС - Новоленнская	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР МСР-110-1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС-Новоленнская, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-40	3	18.04	20.04	3	18.04	20.04	3	18.04	20.04	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленнская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР ЛР-110 Набережная - Новоленнская	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР МСР-110-2с, ЛР-110 Набережная-Новоленнская, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40	3	25.04	27.04	3	25.04	27.04	3	25.04	27.04	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	
<b>ПС 110 кВ Промышленная сельская</b>															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	12	04.04	15.04	12	04.04	15.04	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	12	04.04	15.04	12	04.04	15.04	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	12	18.04	29.04	12	18.04	29.04	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	12	18.04	29.04	12	18.04	29.04	
<b>ПС 110 кВ Толевая</b>															
Т-1-6,3	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110	5	25.04	29.04	5	25.04	29.04	5	25.04	29.04	
Т-1-6,3	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль газовой защиты Т-1-6,3	5	25.04	29.04	5	25.04	29.04	5	25.04	29.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Тяжинская</b>															
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Изменение уставок КСЗ согласно письма от 16.12.2021 №Р2-61-П-1-19-3428	-	-	-	5	11.04	15.04	-	-	-	Отказ по согласованию с собственником. Работа выполнена 21.03.2022 согласно ДЗ №2814
В-110 Каштан	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Каштан	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
В-110 Каштан	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Каштан	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
<b>ПС 110 кВ Шаховая</b>															
МСВ-110	КР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт МСВ-110	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: МСВ-110, ТО-О АВР МСВ-110	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-2СП-110 Литейная-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Литейная-1, ОР ввода-110 Литейная-2, ЛР ввода-110 Литейная-1, ЛР ввода-110 Литейная-2, МВ ввода-110 Литейная-1, МВ ввода-110 Литейная-2 окраска оборудования ОРУ-110	12	04.04	15.04	12	04.04	15.04	12	04.04	15.04	
1СП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-1СП-110 Литейная-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	11.04	15.04	5	11.04	15.04	5	11.04	15.04	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Д.Ф. Воропаев