


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 Н.А. Крылов
 «29» февраля 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на март 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Воинская															
МВ ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3-110, ТН ввода 110 Юргинская, ЛР ввода 110 Юргинская; ТТ ввода 110 Юргинская; МВ ввода 110 Юргинская	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Юргинская	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В, Доп защиты (ДЗ,ЗЗ), МВ-110, ТТ	3	21.03	23.03	3	21.03	23.03	3	21.03	23.03	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 НКАЗ-1	3	21.03	23.03	3	21.03	23.03	3	21.03	23.03	
ПС 110 кВ Мысковская															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В, КСЗ, АПВ МШВ-110, ТТ	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	
ПС 110 кВ Новоленинская															
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО ТТ-110 кВ ОМВ-110				1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО ТТ-110 кВ МВ-110 БГРЭС				1	15.03	15.03	1	15.03	15.03	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 БГРЭС				1	15.03	15.03	1	15.03	15.03	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО ТТ-110 кВ МВ-110 Набережная				1	16.03	16.03	1	16.03	16.03	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Набережная				1	16.03	16.03	1	16.03	16.03	
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО ТТ-110 кВ МВ-110 КРП-2				1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КРП-2				1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 кВ				3	15.03	17.03	3	15.03	17.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Осинниковская															
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ТН-110-1	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ТН-110-1	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Включение МШВ-110 на время отключения МВ-110 ЮК-ТУ-1	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Воинская, МВ ввода-110 Воинская	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Воинская	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР ОР-110 ввод-110 Тайга	2	28.03	29.03	2	28.03	29.03	2	30.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Заря - Юрга
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ОР-110 ввод-110 Тайга	2	10.05	11.05	2	28.03	29.03	2	30.03	31.03	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР ОР-110 ввод-110 Тайга				2	28.03	29.03	2	30.03	31.03	
В ввод-110 Тайга	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР ОР-110 ввод-110 Тайга				2	28.03	29.03	2	30.03	31.03	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев



А.М. Капицкий