


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала ПАО
 "Россети Сибирь" - " Красноярскэнерго"


 З.А.Тимиргалеев
 " 27 " 02 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
 и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на март 2023 год**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110кВ С-237	4	27.03	30.03	4	27.03	30.03	КР (ремонт провода), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	с включением на ночь
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Т-50	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03	КР (валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	без включения на ночь
2	ВЛ 35 кВ Т-50	5	06.03	10.03	5	06.03	10.03	КР (валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	без включения на ночь
3	ВЛ 35 кВ Т-50	4	14.03	17.03	4	14.03	17.03	КР (валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	без включения на ночь
ПС110/35/10 кВ №23 "Мокрушинская"									
1	IT	3	28.02	02.03	3	28.02	02.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	ЩСН	1	02.03	02.03	1	02.03	02.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	СВ 35	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	ЗДЗ	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС110/10 кВ №3 "Шанкино"									
1	IT	2	06.03	07.03	2	06.03	07.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	АВР 10 кВ	1	07.03	07.03	1	07.03	07.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	В 10 ф. 3-06	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	ЗДЗ 10 кВ	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	ЦС	1	10.03	10.03	1	10.03	10.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	ЭМБ	1	10.03	10.03	1	10.03	10.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская"									
1	В Т-11	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	ЗН ШР Т-11 в ст В. техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35/6 кВ №22 "Новая Калами"									
1	IT	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	Замена силового трансформатора, 2 часа	Выполняет СПС
ПС110/35/10 кВ №34 "Миндерла"									
1	ТН 1 сек 110	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	В 110 С-241	2	14.03	15.03	2	14.03	15.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	В 110 С-242	2	16.03	17.03	2	16.03	17.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	СВ 10	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	В 10 ф. 34-3	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА

6	В 10 ф. 34-5	1	15.03	15.03	1	15.03	15.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
7	В 10 ф. 34-7	1	15.03	15.03	1	15.03	15.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
8	ТН 2 сек 35	1	16.03	16.03	1	16.03	16.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
9	ТН 1 сек 10	1	16.03	16.03	1	16.03	16.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
10	ТН 1 сек 35	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
11	В С-237	4	27.03	30.03	4	27.03	30.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
12	ТН 2 сек 110	1	30.03	30.03	1	30.03	30.03	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
13	В С-237	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	Техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
14	В С-237	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	Высоковольтные испытания В 110, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/6 №44 "Брянка"									
1	2ТСН	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	Замена силикагеля, 1 час	Выполняет СПС
ПС35/6 кВ №14 "Полюс"									
1	ТН 1 сек 35	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	АВР 6 кВ	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	В 6 ф. 14-13	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	В 6 ф. 14-14	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС35/10 кВ №18 "Погодаво"									
1	1Т	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	ТН 2 сек 10	1	22.03	22.03	1	22.03	22.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	ЭМБ	1	23.03	23.03	1	23.03	23.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	ТН 1 сек 35	1	22.03	22.03	1	22.03	22.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	ЗДЗ 10 кВ	1	23.03	23.03	1	23.03	23.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	СВ 10	1	23.03	23.03	1	23.03	23.03	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС 110/10 кВ №55 "Шила"									
1	1Т	3	27.03	30.03	3	27.03	30.03	Оробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
2	1Т	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3		1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	ОД 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4		1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	КЗ 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5		1 сек 110	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	ТН 1 сек 110 техническое обслуживание, 1 час
6	1 сек 110	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	ТТ СВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7	1ТСН	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	Текущий ремонт/, 1 час	Выполняет СПС
8	1Т	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	Высоковольтные испытания тр-р, 1 час	Выполняет СИЗПИ
9	ТН 1 сек 110	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	Высоковольтные испытания тр-р, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/35/10 кВ "Б.Мурга"									
1	1ТСН	1	30.03	30.03	1	30.03	30.03	Р 0,4 1ТСН устранение замечаний ТВК, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35/10 кВ №61 "Предивинск"									
1	ТН 1 сек 35	1	21.03	21.03	1	21.03	21.03	Замена РК 35 ТН 1 сек ф "В", 1 час	Выполняет СПС

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев