



3	Администрация МО "Муйский район"; ГДОУ "Золотой ключик"; ГДОУ "Солнышко"; ПКУ РБ по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности; ЗАО "Севзото"; ИП Афанасьева Ирина Юрьевна; ИП Кулешова; ИП Муртазашивили Зураб Васильевич; ИП Токарев Е.Н.; ИП Цветкова Екатерина Геннадьевна; КТП АО "Полюс Логистика"; МБО ДО ЦДОД "Созвездие"; Межмуниципальный отдел МВД РФ "Северобайкальский"; МУ Муйская Центральная Районная Больница; ОАО Аэропорты местных воздушных линий Бурятии; ООО "Аптека-96"; ООО "Базис"; ООО "Икибзяк"; ООО "Муяканвормет"; ООО "Промсервис"; ООО "ТехСтрой"; ООО "Управление Домом"; ООО Артель Старателей Западная; ООО "Старатели Каралона"; ОУ Таксимовская средняя общеобразовательная школа №1; ОУДО Дома Детского Творчества "Радуга"; ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217
4	ПАО "Бурятзолото"	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934
	<b>Итого</b>	<b>30.0000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>270.000</b>	<b>300.0000</b>

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 (-34,7°С)

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер  
Филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"



В.Н. Перельгин

И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг  
Филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"



В.С. Черниговский

Виза: Хонгоров Р.А


