


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала
 ПАО "Россети Сибирь" - " Красноярскэнерго"


 З.А.Тимиргалеев
 " 27 " 02 2023г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
 и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на март 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905)	3	03.03.23	05.03.23	3	03.03.23	05.03.23	Монтаж постоянной схемы электроснабжения. Аг-4ч.	
2	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904)	3	03.03.23	05.03.23	3	03.03.23	05.03.23	БВР. Работа в охранной зоне ВЛ (монтаж постоянной схемы электроснабжения ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905)). Аг-4ч.	
3	ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51)	1	13.03.23	13.03.23	1	13.03.23	13.03.23	Ревизия КС С-51 (ф. А,В,С). Аг-2ч.	совмещение с работами РЖД на ПС 110 кВ Камала-2
4	ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51)	1	13.03.23	13.03.23	1	13.03.23	13.03.23	Разборка шлейфов на опоре №51 на период ремонтных работ на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая. Аг-2ч.	совмещение с работами РЖД на ПС 110 кВ Камала-2
5	ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51)	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Сборка шлейфов на опоре №51. Аг-2ч.	совмещение с работами РЖД на ПС 110 кВ Камала-2
6	ВЛ 110 кВ Уяр городская –Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805)	7	18.03.23	24.03.23	7	18.03.23	24.03.23	Замена провода в пролетах опор №258-№260. Аг.-4ч.	совмещение с работами РЖД на ПС 110 кВ Камала-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Имбежская – Сугристовое (Т-85)	2	21.03.23	22.03.23	2	21.03.23	22.03.23	КР. Замена опор. Аг-2ч.	
2	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балай с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67)	3	13.03.23	15.03.23	3	13.03.23	15.03.23	КР. Валка угрожающих деревьев. Аг-2ч.	
3	ВЛ 35 кВ Нагорная – Ирбей тяговая (Т-20)	2	28.03.23	29.03.23	2	28.03.23	29.03.23	КР. Замена опор. Аг-2ч.	
4	ВЛ 35 кВ Саянская – Переясловка с отпайкой на ПС ПУР (Т-16)	1	07.03.23	07.03.23	1	07.03.23	07.03.23	Замена привода ЛР Т-16. Аг-2ч.	
5	ВЛ 35 кВ Переясловка – Толстихино (Т-17)	1	03.03.23	03.03.23	1	03.03.23	03.03.23	Замена привода ЛР Т-17. Аг-2ч.	
ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская"									
1	В С-51	1	13.03.23	13.03.23	1	13.03.23	13.03.23	Ревизия ВОФ, чистка масломерных стекол ТТ 110 С-51. Аг-2ч.	
ПС 35/10 кВ №14 "Высотино"									
1	В 10 1Т	2	01.03.23	02.03.23	2	01.03.23	02.03.23	Замена ТТ. Аг-2ч.	
2	В 10 ф.14-05	2	01.03.23	02.03.23	2	01.03.23	02.03.23	Замена ТТ. Аг-2ч.	
3	В 10 ф.14-03	2	01.03.23	02.03.23	2	01.03.23	02.03.23	Замена ТТ. Аг-2ч.	
ПС 35/10 кВ №10 "Переясловка"									
1	1 сек 35	1	03.03.23	03.03.23	1	03.03.23	03.03.23	Замена привода ЛР Т-17. Аг-2ч.	
2	1 сек 35, 1Т	1	06.03.23	06.03.23	1	06.03.23	06.03.23	Замена приводов СР 1 сек 35, ШР 35 1Т, замена ТКП 1Т. Аг-2ч.	
3	2 сек 35	1	07.03.23	07.03.23	1	07.03.23	07.03.23	Замена привода ЛР Т-16. Аг-2ч.	
4	2 сек 35, 2Т	1	09.03.23	09.03.23	1	09.03.23	09.03.23	Замена приводов СР 2 сек 35, ШР 35 2Т. Аг-2ч.	
5	СВ 35	1	10.03.23	10.03.23	1	10.03.23	10.03.23	Замена привода выключателя СВ 35. Аг-2ч.	
ПС 35/10 кВ №54 "Тулская"									
1	1Т	1	14.03.23	14.03.23	1	14.03.23	14.03.23	Замена привода выключателя В 35 1Т. Аг-2ч.	
2	СВ 35	1	14.03.23	14.03.23	1	14.03.23	14.03.23	Замена привода выключателя СВ 35. Аг-2ч.	
3	В 10 ф.54-01	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Замена привода выключателя В 10 ф.54-01. Аг-2ч.	
4	В 10 ф.54-03	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Замена привода выключателя В 10 ф.54-03. Аг-2ч.	
5	1Т	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Замена привода выключателя В 10 1Т. Аг-2ч.	
ПС 35/10 кВ №50 "Имбежская"									
1	1Т	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Замена привода выключателя В 35 1Т. Аг-2ч.	
2	2Т	1	20.03.23	20.03.23	1	20.03.23	20.03.23	Замена привода выключателя В 35 2Т. Аг-2ч.	
ПС 110/10 кВ №6 "Унерская"									
1	2Т	1	21.03.23	21.03.23	1	21.03.23	21.03.23	Замена Ркн 110 2Т на ОПН. Аг-2ч.	
ПС 35/10 кВ №44 "Кулижниково"									
1	1Т	1	21.03.23	21.03.23	1	21.03.23	21.03.23	Замена ТКП 1Т. Аг-2ч.	
2	В 10 ф.44-03	1	21.03.23	21.03.23	1	21.03.23	21.03.23	Замена привода выключателя В 10 ф.44-03. Аг-2ч.	
3	В 10 1Т	1	22.03.23	22.03.23	1	22.03.23	22.03.23	Замена привода выключателя В 10 1Т. Аг-2ч.	
4	В 10 ф.44-02	1	23.03.23	23.03.23	1	23.03.23	23.03.23	Замена привода выключателя В 10 ф.44-02. Аг-2ч.	
5	В 10 2Т	1	24.03.23	24.03.23	1	24.03.23	24.03.23	Замена привода выключателя В 10 2Т. Аг-2ч.	
6	СВ 10	1	27.03.23	27.03.23	1	27.03.23	27.03.23	Замена привода выключателя СВ 10. Аг-2ч.	
7	2Т	1	27.03.23	27.03.23	1	27.03.23	27.03.23	Замена ТКП 2Т. Аг-2ч.	
ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская"									
1	В Т-64	1	28.03.23	28.03.23	1	28.03.23	28.03.23	Замена привода выключателя В Т-64, опробование АПВ. Аг-2ч.	
2	В Т-44	1	29.03.23	29.03.23	1	29.03.23	29.03.23	Замена привода выключателя В Т-44, опробование АПВ. Аг-2ч.	
3	В Т-38	1	30.03.23	30.03.23	1	30.03.23	30.03.23	Замена привода выключателя В Т-38, опробование АПВ. Аг-2ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	В 35 2Т	1	30.03.23	30.03.23	1	30.03.23	30.03.23	Замена привода выключателя В 35 2Т. Аг-2ч.	
РП-10 №113									
1	В ф.113-04	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
2	В ф.113-05	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
3	В ф.113-06	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
4	В ф.113-07	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
5	В ф.113-09	1	16.03.23	16.03.23	1	16.03.23	16.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
ПС 35/10 кВ №34"Рассвет"									
1	В 10 ф.34-01	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
2	В 10 ф.34-02	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
3	В 10 ф.34-03	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
4	В 10 ф.34-04	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Опробование АПВ. Аг-2ч.	
5	РШ ТСН	1	17.03.23	17.03.23	1	17.03.23	17.03.23	Проверка автоматики цепей обогрева. Аг-2ч.	

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев