

Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Хакасия

" 27 " 12 2024

Директор Филиала АО "СО ЕЭС"
Хакасское РДУ

Е.А. Самойлов

«Региональное диспетчерское»

Директор филиала ПАО "Россети
Сибирь" - "Хакасэнерго"

Н.В. Шепырев

27-172 2024

временного отключения потребления на 2024/2025 гг. по филиалу ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" на территории Республики Хакасия

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения²	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Саяногорский энергорайон																
1	Население г.Саяногорск	ПС 110 кВ Карак	ТП 33-06-12	ОВБ	до 60 мин										0,16	
			ТП-33-06-11											0,13		
			ТП-33-06-10											0,13		
			ТП-33-06-06											0,25		
	ООО "Балтийские высоты", население г.Саяногорск		ТП-33-06-08												0,20	
Итого по ПС 110 кВ Карак:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	
2	АО "РУСАЛ Саяногорск"	ПС 220 кВ ГПП-1 СА3	2 серия электролиза	ОП	до 5 мин.		24,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	106,00	116,00	116,00	
			1 серия электролиза				24,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	106,00	116,00	116,00	
		ПС 220 кВ ГПП-2 СА3	3 серия электролиза				24,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	119,00	119,00	
Итого по ПС 220 кВ ГПП-1 СА3 и ПС 220 кВ ГПП-2 СА3 по очередям						0,00	72,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	320,00	351,00	351,00	
Всего по Саяногорскому энергорайону					до 5 мин	0,00	72,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	320,00	351,00	351,00	
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
					Всего	0,00	72,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	320,00	351,00	351,87	
					Всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"					до 5 мин	44,20	117,25	189,25	225,25	261,25	297,25	333,25	365,25	397,41	418,37	
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин.	18,50	24,80	31,20	32,80	34,06	34,06	34,06	34,06	34,06	34,06	53,23
					Всего	62,70	142,05	220,45	258,05	295,31	331,31	367,31	399,31	431,47	471,60	
					Всего по ДУ	4,00	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	6,21	27,17
Итого по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"					ДУ	4,00	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	6,21	27,17	
					ОП	40,20	112,20	184,20	220,20	256,20	292,20	328,20	360,20	391,20	391,20	
					ОВБ	4,00	10,30	16,70	18,30	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	38,73
					ДД	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
					всего	62,70	142,05	220,45	258,05	295,31	331,31	367,31	399,31	431,47	471,60	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (минус 36.6°С)

¹ Заполняется: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом ОВБ, ДД - персоналом с дежурством на дому.

² Время отключения фидера с момента получения филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" диспетчерской команды на ввод указанного графика с учетом времени вторичного получателя команд об аварийных ограничениях и времени потребителя электрической энергии (мощности).

Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"

А.Н. Рютин