

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1.15 | Кислородный цех-2: компрессоры ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | ПС 110 кВ Опорная-10 | яч. 1а, 1в, 11а, 11в. 12а. 12в, 20а, 20в, 26а, 26в | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 19,2 | 19,2 |
| | | ПС 110 кВ Опорная-11 | яч. 4, 9, 12, 15, 22, 26 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 10,0 | 10,0 |
| 1.16 | Сталеплавильное производство:МНЛЗ ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП51 (ПС 110 кВ Опорная-3) | яч. 446, 116 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.17 | Сталеплавильное производство:МНЛЗ ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП53 (ПС 110 кВ Опорная-3) | яч. 56, 57 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.18 | Сталеплавильное производство:Конвертеры 1, 2, 3, 4, 5 ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-4 (ПС 110 кВ Опорная-2, Опорная-3, Опорная-4, ЗС ТЭЦ) | яч. 6, 34 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 |
| | | РП-5 (ПС 110 кВ Опорная-2, Опорная-3, Опорная-4, ЗС ТЭЦ) | яч. 24, 35, 19 | ОП | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | РМЗ:Индукционные печи РМЗ ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-60 (ПС 110 кВ Опорная-2) | яч. 25 | ОП | от 20 до 60 мин | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 1.20 | Сталепрокатное производство:Технологическое оборудование ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-74 (ЗС ТЭЦ) | яч. 73, яч. 103 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 2,3 | 2,3 |
| | | РП-75 (ЗС ТЭЦ) | яч. 98, яч. 76 | ОП | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | ООО"Оксн Сервис"; ИП Кучеренко;ООО "КузнечКЛАЗсервис";ГСК "Строитель-3" | ПС 110 кВ Опорная-19 | яч. 1-5,2-7,2-8,1-12-6кВ | ОП | от 5 до 20 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.22 | Конвейерный бремсберг 26-51 | ПС 110 кВ Есаульская | ф.216 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 4,0 |
| 1.23 | АО "ЦОФ "Абашевская" | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-28-Ф | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 1,22 | 1,22 |
| 1.24 | АО "ЦОФ "Абашевская", ОАО "КузнечКтогруданс" | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-5-Ф | ДУ | до 5 мин | | | | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 1.25 | АО "ЦОФ "Абашевская" | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-17-Э | ДУ | до 5 мин | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| 1.26 | Магистральные ленточные конвейера | ЦРП-2 ООО «Шахта «Обелийная» от ф.6-15-Г3, ф.6-43-Г2 ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | Ф6 №23 | ОП | от 20 до 60 мин | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 1.27 | ООО "Горэлктросеть" г.Новокузнецк: МКД, д/сад Кузбассэнерго-РЭС: ООО "Новострой" | ПС 110 кВ Береговая | ВВ-6 1с 6 кВ Т-1-40 | ДУ | до 5 мин | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 1.28 | ООО "Горэлктросеть" г.Новокузнецк: МКД, д/сад (6-408 (РП-37-1), МКД, школа, ВНС, АТС, гостиница (ф.6-412 (РП-9-1) Кузбассэнерго-РЭС: ООО ХК "Новолеск" | ПС 110 кВ Береговая | ВВ-6 4с 6 кВ Т-2-40 | ДУ | до 5 мин | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 1.29 | ООО ТК "Садовая" (торговый комплекс, котельная) | ПС 35 кВ №6 В.Островская | ф.22-ОХ-2 | ОП | от 5 до 20 мин | | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 1.30 | Зыряновская районная котельная | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-8-28 | ДУ | до 5 мин | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 1.31 | МКД, д/сад, ТРЦ | ПС 35 кВ №5 Новая | ф.1-РП-38-2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 1.32 | Зыряновская районная котельная | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-7-28 | ДУ | до 5 мин | | | | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 1.33 | МКД, д/сады, ВНС | ПС 35 кВ №5 Новая | ф.22-249 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 1.34 | ООО "Горэлктросеть" г.Новокузнецк: МКД, д/сады, школа, поликлиника, мед.центр, ВНС, АТС, гостиница Кузбассэнерго-РЭС: ООО "Лента" | ПС 110 кВ Береговая | ВВ-6 3с 6 кВ Т-1-40 | ДУ | до 5 мин | | | | | | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 1.35 | МКД, д/сады, школа, поликлиника, ВНС, казначейство | ПС 35 кВ №5 Новая | ф.18-РП-10-2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 1.36 | МКД, д/сады, школа, ВНС, КНС, ТРК | ПС 35 кВ №5 Новая | ф.4-РП-36-1 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 1.37 | МКД, д/сады, школа, ВНС, администрация города | ПС 35 кВ №5 Новая | ф.41-648-1 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 1,98 | 1,98 |
| 1.38 | МКД, д/сады, школы, поликлиника, АТС | ПС 35 кВ №6 В.Островская | ф.13-РП-18-1 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 2,51 |
| 1.39 | ООО "КЭСК"; МБОУ "Средняя общ. школа №64, МБ ДОУ "Детский сад №223", 24 участка, МБОУ "Средняя общ. школа №69", МБ ДОУ "Детский сад №125", МБУ ДО ДП "Вектор", МА ДОУ "Детский сад №124", МБ ДОУ "Детский сад №203", ГОО "ФТБ г.Новокузнецка", МБОУ ДОД ДЮЦ "Уголек", МБ ДОУ "Детский сад №243", МБ ДОУ "Детский сад №239" | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф. 6-13-РП | ДУ | до 5 мин | | | | | | | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Кузбассэнерго-РЭС: ООО УК ЖХХ, ФГУП Почта России, ООО ТУЖХХ, ООО УК "30 квартал", ООО "УК Эдельвейс", ф.л.Плешаков И.И., ЗАО "ЗапсибТранселеком", ООО "Компания Халдей", ООО фирма Савина, ф.л. Петрусев А.И., ООО Кузнечинифт, ф.л. Мартынов В.К., ООО "УКТрант-Сервис", ИП Сафронов М.А., МАОУ ДОД ДЮСШ №2, ООО Аркадия, ИП Петухов С.В., ИП Чурова Наталья Афанасьевна, МБУ МНБС г.Новокузнецка, ООО "ЭнергоРесурс", Гулиев Ш.А., Шнипова Анна Владимировна, ООО "Старт", ИП Симонов К.Б., ф.л. Константинов Д.Н., ООО Энергосбыт, ОАО "МТС", МБШУ Горючая сломов.повыш.№4, ООО"Ломбард Рынтье", ООО ЭК Омбайнин, ГПО Аува, ИП Гуменная Л.Г., ИП ЖИЛФОНД, ИП Худавердиев Ф.А., ИП Сокольских И.И., ОАО Новокуз. Хладкомбинат, ТСЖ "Заряковец-2", ЗАО "РЦПК", ИП Триденезов И.Л., ИП Вачков П.И., Местная религ. орган Чулкин, ИП Фадеев Е.П., ф.л. Бубнов А.И., МК МЛПУ Станц скорой мед. помощи, ООО Зеленстрой, ООО "Лайт-Связь", ТСЖ Заряковец, Управление МВД России по г.Новокузнецка, ИП Агаджитова Р.Т., ф.л.Болсуновский С.В., ф.л.Насонова Р.М., ГБУ КО Новокузнецкая гор. СВБЖ, Комитет ЖХХ администр.г.Новокузнецка, ИП Мамедов Г.А., ООО "Сибирские Сети", Фазельев И.З, ИП Тазавин В.Я., ООО"Агентство АЛЕКС", ООО ЭКЮ, МК УДХХ и В Админ. г.Новокузнецка, ИП Рахимова Г.М., МРО прав.Прив. храма в честь иконы Бож.Матери "Утоли моя печали", ООО Албна, ф.л. Крацов М.Д., ООО Алтайм, ТСЖ Госучреждений, Ф.л. Медведева Т.С., ИП Савани О.В., ИП Бурденков Е.И., ТСЖ Горняк, Бондаренко Т.Е., МБШУ Гор. клиники, больница№11, Чуваева И.И., ф.л. Сузивина О.С., ГБУЗ КО Новокуз. наркологи. Диспансер, УС департа в Кем обл, ф.л. Алексеев А.А., ООО Финансовые инструменты, ГПО Нива-6, ООО Магазин №13, Ниватина Г.И., ООО "ЕЖХХ", ИП Балова С.В., ИП Камеев Н.Д., ИП Мороз В.Е., ООО Здоровье и сила, Центр гигиены и эпидем.в КО, ТСЖ Прогресс, АО "Национальная бахшевая компания", ООО Т2 Мобайл, ПАО "Ростелеком", ООО Кузнечные ломбарды, ИП Мустафаева Т.В., Николаев Нина Яковлевна, ООО "Промэнергосбыт", ООО "Ариван", ф.л.Плешаков И.И., ООО "СибЭнерго", ООО ЛУЧ, ИП Байрамов Теймур Магеррамович, ООО "Цифровые технологии", ООО "УК Гестив" | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1.40 | ООО "КЭник": МА ДОУ "Детский сад № 124", МБУ "Комбинат питания", МКД - 3, граждане потребители - 1 Кузбассэнерго-РЭС: Ф.л.Макаров В.Н., ГПО Горняк, МКУ СРЦН Полярная звезда, ф.л.Зотин В.А., ф.л. Суставов С.А., МП Жилфонд, Касаткин О.Б., ф.л. Ногих В.Р., МАОУДОД СДЮСШОР Буревестник, ИП Анисимова Т.В., МК УДКХ и Б Админ. г.Новокузнецка, ООО Магазин N19, ООО Горно-технич. компания, ООО Тринити, ф.л.Баязов Д.Д, ИП Давыдкин В.И., ф.л. Литвиненко А.Н., РОО "ФПКО", ГПО Бампер, ГПО Авто-Абашевец, ГК Котельщик, ИП Корнеев В.Н., ООО "УК Гестия", ООО Цифровые технологии, ф.л. Уринбаев Б.Т., ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф. 6-14-3 | ДУ | до 5 мин | | | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 1.41 | СНТ "УГОЛЕК-2", СПК "Уголек Н", ООО "А-Энерго Центр", Балахнина О.Б., Улазовская Т.Ю., МП "ЖИЛФОНД", ООО"МСК Энерго", ФГУП "ВГСЧ", Садоводческий кооператив "Лигейшик", ф.л. Бакин С.С., ИП Гасанова А.М.к., ООО"МСК Энерго", ФГУП "ВГСЧ", СНТ "УГОЛЕК-2", СПК "Уголек Н", граждане потребители - 230 | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | ф. 6-47-Б | ДУ | до 5 мин | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 1.42 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ерунаково тяговая | Ф-1-10-ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.43 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ерунаково тяговая | Ф-2-10 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.44 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ерунаково тяговая | ПВ-1,ПВ-2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 25 минут по перегонам Красулино-Ерунаково и Ерунаково-Полосухино в обоих направлениях | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.45 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Полосухино тяговая | без отключения ПВ-2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 25 минут по перегонам Полосухино-Курегеш и Полосухино-Ерунаково в обоих направлениях | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 1.46 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Карлык тяговая | ПВ-1, ПВ-2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 20 минут по перегонам Курегеш-Карлык и Карлык-Томусинская в обоих направлениях | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.47 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Карлык тяговая | Ф-5-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1.48 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Карлык тяговая | Ф-7-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1.49 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Карлык тяговая | Ф-6-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1.50 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Карлык тяговая | Ф-4-10-ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.51 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Карлык тяговая | Ф-2-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.52 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 10 кВ Новокузнецк-Северный | ПВ-1, ПВ-2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 25 минут по перегонам Полосухино - Новокузнецк-Северный и Новокузнецк-Северный - Островская Новокузнецк-Северный - Бардино по направлениям | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.53 | ООО "Новострой" | ПС 110 кВ Береговая | ВВ-6 2с 6 кВ Т-2-40 | ДУ | до 5 мин | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 1.54 | ООО "МСК Энерго" (НСШМУ-6) | ПС 110 кВ РМК | ф.10-22-К | ДУ | до 5 мин | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | | | |
| 1.55 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы", Радостев Юрий Юрьевич, ООО "СТМ" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-20-РП, 10-10-РП | ДУ | до 5 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | |
| 1.56 | ООО "МСК Энерго" (Кузбасский пришекомбинат) | ПС 110 кВ РМК | ф.10-18-КПК | ДУ | до 5 мин | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | | | | |
| 1.57 | ОАО "НЗРМК имени Н.Е. Крюкова" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-16-Р, 10-6-Р | ДУ | до 5 мин | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | | | | |
| 1.58 | ООО "МСК Энерго" (НСШМУ-6) | ПС 110 кВ РМК | ф.10-14-У | ДУ | до 5 мин | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | | | | |
| 1.59 | ООО "Сибэлэнерго" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-12-СЭ | ДУ | до 5 мин | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | | | | |
| 1.60 | ООО "АРЗ" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-2-СЭ | ДУ | до 5 мин | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | | | | |
| 1.61 | ОАО "Органика" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-7-О | ДУ | до 5 мин | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | | | | |
| 1.62 | ОАО "Органика" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-17-О | ДУ | до 5 мин | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | | | | |
| 1.63 | ОАО "Органика" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-21-Х, 10-11-Х | ДУ | до 5 мин | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | |
| 1.64 | ОАО "АБ-Строй" | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-11-А | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | | | | |
| 1.65 | Больница, школа, д/сад, потребители г. Новокузнецка | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-10-РП | ДУ | до 5 мин | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | | | | |
| 1.66 | Потребители г. Новокузнецка | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф.6-24-З | ДУ | до 5 мин | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | | | | |
| 1.67 | ООО "МСК Энерго" (АО "ЦОФ Щедрухинская") | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | ф.6-3-Б | ДУ | до 5 мин | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | | | | |
| 1.68 | ООО "Астр" | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | ф.6-36-П | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | |
| 1.69 | ООО "МСК Энерго" (с.Кругленькое) | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | ф.6-14-Г1 | ДУ | до 5 мин | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | | | | |
| 1.70 | ОАО "Славино" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-17-Ф | ДУ | до 5 мин | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | | | | |
| 1.71 | ЗАО "Кузбасская глинефабрика" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-19-КЗ | ДУ | до 5 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | |
| 1.72 | ЗАО "Кузбасская глинефабрика", ООО "Т2 Мобайл" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-27-КЗ | ДУ | до 5 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | | | | |
| 1.73 | ИП Шахназарян Л.О. | ПС 110 кВ Бывовская | ф. 6-24-Т | ДУ | до 5 мин | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | |
| 1.74 | Тепловые сети, перекачка | ПС 110 кВ Бывовская | ф. 6-10-П | ДУ | до 5 мин | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | | |
| 1.75 | ИП Магтов И.И. | ПС 110 кВ Бывовская | ф. 6-21-БР | ДУ | до 5 мин | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | |
| 1.76 | ОАО "Межрегиональная теплосетевая Компания" | ПС 110 кВ Бывовская | ф. 6-9-П | ДУ | до 5 мин | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | | | | |
| 1.77 | ООО "ТСО Сибирь" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-0-КЭ | ДУ | до 5 мин | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | | | | |
| 1.78 | ООО "ТСО Сибирь" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-24-КЭ | ДУ | до 5 мин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | | | | |
| 1.79 | МУП "ТРСК", ф.л. Зайцева Е.Г., АО "УК Сибирская", ООО "КАМСС", ООО "ЛПК-НК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-33-Т | ДУ | до 5 мин | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | | | | |
| 1.80 | МУП "ТРСК", ОАО "Славино", СНТ "Славино", СНТ Станция ОАО "ЭСМК", ООО "КАМСС", АО "УК Сибирская", ф.л. Карнаухов Е.А. | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-32-М | ДУ | до 5 мин | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | | | | |
| 1.81 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-16-Ж | ДУ | до 5 мин | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | |
| 1.82 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-18-К | ДУ | до 5 мин | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | | | | |
| 1.83 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-20-Ф | ДУ | до 5 мин | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | | | | |
| 1.84 | МУП "ТРСК", МКП "УК НМР", Админ. Сидоровской сельск. посел., ОАО Славино, СибПродЭкс, СНТ Тополяник, ИП Городищева С.Б., ООО "Ромашка", Павлович С.И., ИП Кононов Г.П., СНТ Терехино, Ф-л ПАО МРСК Сибири, МУ Упр.образ.Новокр-она, ПО" Сельняк-Р", ПАО "Ростелеком", МБУК Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района, ООО ЭК Сибмания, Шипилова Е.В. | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-21-О | ДУ | до 5 мин | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | | | |
| 1.85 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-22-П | ДУ | до 5 мин | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | |
| 1.86 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-23-П | ДУ | до 5 мин | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | | | |
| 1.87 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-25-Ф | ДУ | до 5 мин | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | | |
| 1.88 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-26-Ж | ДУ | до 5 мин | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | | | | |
| 1.89 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-28-К | ДУ | до 5 мин | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | | | |
| 1.90 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-29-РМ | ДУ | до 5 мин | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | | | | |
| 1.91 | МУП "ТРСК" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф.10-30-Ф | ДУ | до 5 мин | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | | |
| 1.92 | ООО "Горэлктросеть", ОАО "НЛВЗ" | ПС 110 кВ РМК | ф.10-8-К | ДУ | до 5 мин | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | | | |
| 1.93 | ООО "Горэлктросеть", ПАО "ФСК ЕЭС", ООО "Ленга", ООО "МСК Энерго" НСШМУ-6, ОУК "Южсиббассуголь", АО "Национальная бабная компания", ОАО Кузнецкопозитрон | ПС 110 кВ РМК | ф.10-4-У | ДУ | до 5 мин | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | | |
| 1.94 | ООО "Горэлктросеть", ООО "УК Неотранс", ООО "ВМГК", филиал ООО Газпромтрансгаз Томск | ПС 110 кВ РМК | ф.10-26-ГН | ДУ | до 5 мин | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | | | | |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 34,61 | 35,81 | 35,81 | 39,57 | 39,57 | 50,40 | 50,40 | 51,62 | 63,92 | 63,92 | | | |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 1,50 | 2,88 | 4,54 | 4,54 | 6,20 | 6,20 | 8,48 | 34,59 | 38,77 | 41,28 | | | |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 7,50 | 7,50 | 11,50 | 11,50 | 14,30 | 18,00 | 22,10 | 23,90 | 45,60 | 85,30 | | | |
| | | | | | | всего | 43,61 | 46,19 | 51,85 | 55,61 | 60,07 | 74,60 | 80,98 | 110,11 | 148,29 | 190,50 | | | |
| | | | | | | всего по ДУ | 34,61 | 35,81 | 35,81 | 39,57 | 39,57 | 46,00 | 46,00 | 47,22 | 47,22 | | | | |
| 2 | ПС 110 кВ Ново-Чертинская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая, ПС 110 кВ Краснокаменная, ПС 110 кВ Усгат, ПС 110 кВ Афонинская, ПС 110 кВ Черкасов Камень, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-22-РУ | ДУ | до 5 мин | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | | | | |
| 2.2 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-30-П | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | | | | |
| 2.3 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | РУ №3 6 кВ Беловская ЦОФ от Ф.6-24РУ 2ЩС 6 кВ ПС 35 кВ ЦОФ Беловская | Дымосос №5 500 кВт, 6 кВ Вакуумнасос, поз. 153-6 315 кВт бкВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,80 | | | | |
| 2.4 | ОАО "ОМТ" | ПС 110 кВ Краснокаменная № 19 | ф.10-7-С, ф.10-21-С | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,4 | | | | |
| 2.5 | ООО "Холдифуд" | ПС 110 кВ Краснокаменная № 19 | ф.10-14, ф.10-18 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,25 | | | | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | | |
| 2.6 | ООО "Кемэнерго" | ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.10-6-М, ф.10-28-М | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 2.7 | Турбазы, ПАО "МРСК-Сибирь" население | ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.10-4-Ч | ОП | от 5 до 20 мин | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.8 | ООО "СТК" | РП-16 по ф.10-2-К, ф.10-22-К ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.12, ф.13 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | | | 0,63 |
| 2.9 | ОАО "Полины" | ПС 35 кВ №13 ш. Краснокаменская | ф.27 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2.10 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-6 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.11 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-3 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.12 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-5 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2.13 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.14 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-4 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.15 | ДСК-Кама, Котельная-38, ИП-Журавленко, ООО-долг, ООО-Кондитер, МКД-5 домов-240кв, 2022-частного сектора | ПС 110 кВ Афонинская | Ф-6-23-Б | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 2.16 | Дома ч/с-457, к/с-2, котельная-1, школа-1, юр/лиц-13 | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | 6-10-нг | ОП | от 5 до 20 мин | | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2.17 | телецентр-1, дома ч/с-147, юр/лица-2 | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | 6-8-гц | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.18 | 2 школы, муз/школа, гимназия, 2 д/сада, 11 юр/лиц, 1544-коммунальных квартир | ПС 110 кВ №19 Краснокаменская | 19-8-Г | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 2.19 | НФС, 2 юр/лица, 425-частного сектора | ПС 110 кВ №19 Краснокаменская | 19-25-Г | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 2.20 | Шанс, Александрит, Кот-19, Озеленитель, Магнит, МКД-21 домов-168кв, 127-частного сектора | ПС 35 кВ Шахта №12 | 6-15-Г | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 2.21 | Кот. №18, №35, МП "ГТХ", Бани, Сауна, 17 магазинов, МКД-37 домов-207кв. | ПС 35 кВ Шахта №12 | 6-23-Г | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 2.22 | Кондитерская, ООО-Астория, МУП-спецбюро, 42-частного сектора | ПС 35 кВ Шахта №13 | 6-17-Г | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.23 | ГУ-6, Спорткомплекс "Юность", Администрация города, школа №14, Полициния №1, детская полициния, 18 юр/лиц, МКД-6 домов-164 квартиры | ПС 35 кВ Шахта №13 | 6-38-Г | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.24 | Дома к/с-6, дома ч/с-1125, д/сад-3, школа-1, юр/лица-64 | ПС 35 кВ №1 Бабанаксовская | 1-13-г | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 2.25 | дома ч/с-936, юр/лица-7 | ПС 35 кВ №1 Бабанаксовская | 1-21-г | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.26 | дома к/с-32, котельных-2, д/сада-2, филиал КемГУ, Гимназия, насосная-1, юр/лиц-83 | ПС 35 кВ Парковая | 10-4-п | ОП | от 5 до 20 мин | | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 2.27 | дома к/с-14, юр/лиц-8 | ПС 35 кВ Парковая | 10-8-п | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.28 | котельная-1 | ПС 35 кВ Парковая | 10-10-п | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.29 | котельная-1 | ПС 35 кВ Парковая | 10-15-п | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | | | 0,08 |
| 2.30 | ООО "Электросетьсервис" | ПС 35 кВ Красный Камень | Ф6-1К-35кВ, ПВ2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 2.31 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Киселевск тяговая | Ф1,2 ПЭ, ПВ1 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.32 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Трудармейская тяговая | Ф3-10 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2.33 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 110 кВ Черкасов Камень | Ф1,2 ПЭ, ПВ1 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2.34 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Углерод | ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 30 минут по перегону Углерод-Ускаг в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 2.35 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Углерод | Ф1 ПЭ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.36 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Углерод | Ф7 ПЭ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.37 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф-3-10 кВ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.38 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф-5-10 кВ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.39 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф-4-10 кВ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.40 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф7 ПЭ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.41 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф2 ПЭ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 |
| 2.42 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 35 минут нечётным поездам на участке Ускаг-Терентьевская и Терентьевская-Красулино в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | |
| 2.43 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ускаг тяговая | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 35 минут нечётным поездам на участке Углерод-Ускаг и Ускаг-Терентьевская в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 2.44 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ускаг тяговая | Ф7 ПЭ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| 2.45 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ускаг тяговая | Ф2 ПЭ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| 2.46 | АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | ПС 35 кВ Кыргайская | ф.17 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.47 | АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | ПС 35 кВ Кыргайская | ф.6 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.48 | АО "Разрез Октябрьский" (Экскаватор ЭКТ№1) | ПС 35 кВ Октябрьская | Ф-6-19-к | ОП | от 20 до 60 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.49 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-1-2 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.50 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-1-8 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.51 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-2-2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.52 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-3-3 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.53 | Ввод-1 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | ПС 35 кВ №1 Бабанаконская | ф.6-9-1 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.54 | ООО "ММК-Уголь" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-28-В | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 |
| 2.55 | ООО "ММК-Уголь" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-21-В | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 0,34 | 0,34 |
| 2.56 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Красный Брод | ВЛ 35 кВ КВ-43, ВЛ 35 кВ КВ-44 (ПС 35 кВ №22 Восточная, ПС 35 кВ №35 Северная) | ДУ | до 5 мин | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2.57 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Красный Брод | ВЛ 35 кВ КЗ-45, ВЛ 35 кВ КЗ-46 (ПС 35 кВ №20 Западная тяговая, ПС 35 кВ №21 Западная) | ДУ | до 5 мин | | | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 2.58 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Красный Брод | ВЛ 35 кВ КН-40 (ПС Гидромеханизация, Ново-Сергеевская) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 2.59 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: Куслин Владимир Ильич, ИП Рогожников Иван Яковлевич, Недобой Алексей Викторович | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-5-Г | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 0,16 | 0,16 |
| 2.60 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: ООО КБ "Кольцо Урала", Еруков Е.П., ООО "Краснобродпромвзрыв", ООО "Либхерр - Русланд", ООО "Транспортная экспедиция", КФХ Мелехин А.В., ООО "Кузбассвязьуголь", ИП Сакнев С.С., ООО Экспром, СНТ Мичуринец, Неживилов Александр Николаевич, Граф Ю.В., ООО "Энергокомпания", ФЛ Зенков М.А., котельная, объект водоснабжения, потребители п.Красный Брод | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-1-К | ДУ | до 5 мин | | | | | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 2.61 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" ООО "Краснобродский Южный" | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-3-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | | 0,78 |
| 2.62 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: ООО "СУ -1 Сибгидранетрой", МКУ "УЖО КГ" | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-4-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2.63 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: БПАТП автоколонна №4 | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-16-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| 2.64 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: ОАО "МегаФон", ПАО "ВьмпелКом", ООО "Кузбассвязьуголь", НОУ ДПО Автошкола, ООО "УК Мастер", МУП "Гарант" КГО, ПАО КТК, ООО "РЭСК", ООО Промпереработка, ООО "Энергокомпания", ООО Т2 Мобайл | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-15-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 2.65 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" ООО "УК Мастер", ООО "Е-Лайт-Телеком", ООО УК Сибирь, ООО УК "Жилищный Коммунальный Сервис", МУП "ЖКХ Краснобродского г.о.", МУК Центральная библиотека, ИП Рыженин С.А., Беловское ЗАО Кузбасспечать, ООО Прогресс, ИП Коломеец Т.Д., ООО Молодость, ИП Шмакова Н.Л., ИП Аветисян А.Г., ФЛ Семенов Виктор Александрович, ИП Вагапова О.В., ИП Жердев В.И., МДОУ Детский сад №56 Теремок, ИП Кузьмин С.В., ООО Алиса, ИП Малахова Лариса Ивановна, ИП Брыксин А.Н., КФХ Маркусенко С.В., ИП Воронцова В.П., ИП Агберова Р.И., ПАО "Кузбассэнергосбыт", ИП Снегирева И.В., ООО "Баракал", ОАО "УК"Кузбассразрезуголь", МКУ "КУМИ", ИП Шенин Алексей Сергеевич, ООО "Надежда", ФЛ Сахаров Иван Николаевич, ИП Реут Наталья Владимировна, ГУ КО Агенство по защите населения и территории Кем.области, ООО Хлебпродукт ЛТД, МБУ "УЗНИТ", Анохин Евгений Анатольевич, ИП Смирнова Надежда Федоровна, ФЛ Сердюк П.И., ТСЖ Лидер, МУЗ Краснобродская ГБ, ООО "ЭКО", ООО "МирАкрил", ООО Т2 Мобайл, МОУ СОШ №31 п.Краснобродского, ООО "Строймаш" | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-6-П | ДУ | до 5 мин | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2.66 | ООО УК "Жилищный Коммунальный Сервис", МУП "ЖКХ Краснобродского г.о.", Беловское ЗАО Кузбасспечать, Адм. пос. Краснобродского, КНС №2, ИП Алексеева А.В., ИП Андреева Е.Г., Никитин И.П., ИП Клещёва О.Г., ИП Кязимова З.И., ИП Рязанов П.В., ИП Титова Л.С., ИП Тамбовский А.Г., ИП Шмакова Н.Л., Кбго Ооо ВОИ, ИП Феданкова, ИП Чашков Н.П., Кравченко А.В., МДОУ Детский сад 16 Солнышко, МОУ ДОД "ДЮСШ", Межмуниципальный отдел МВД РФ, контора 1-й квартал, МБУ ДО "ЦРГДЮ" п.Краснобродского, МУ Управление жизнеобеспечения, ООО "Жемчужина", ООО "Кузбассвязьуголь", ООО "Компьютер", ООО "Милеком", ООО Алиса, ООО "УК Мастер", ООО "Леоанел", ООО УК Сибирь, ООО Кузбасс-3, ООО Гота, ООО "Е-Лайт-Телеком", ООО Прогресс, ПАО КВ "УБР и Р", ТСЖ Лидер, ТСЖ "Велес", ФЛ Гордеев Э.В., ФЛ Куринный А.Г., ФЛ Грамакова О.А., ФГУП "Почта России", ФЛ Гордеев Э.В., ФЛ Русских П.С., ФЛ Мещеряков А.В., ФЛ Терехина Т.А., ФЛ Еруков, ФЛ Дабагян К.А. | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-7-Ц | ДУ | до 5 мин | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.67 | Больница, школа, детский сад, потребители п.Красный Брод | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-12-Ц | ДУ | до 5 мин | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.68 | ООО "Вектор", ИП Мухамедалиева Т.Ф., МУ"ЦСОН", ИП Райсиг В.А., УСЗ Краснобродского ГО, ООО УК Сибирь, ООО Молодость, ФЛ Сердюк П.И., ИП Непроккин С.И., МУП "Гарант" КГО, ТСЖ "Велес", Адм.поселка Краснобродского, ООО УК "Жилищный Коммунальный Сервис", ИП Рыженин С.А., МУ Управление жизнеобеспечения | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-14-П | ДУ | до 5 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2.69 | МУ Управление жизнеобеспечения, ООО "Е-Лайт-Телеком", ОАО "МегаФон", ПАО "ВымпелКом", ФЛ Алиев Рабил Аллахгулу Оглы, ФЛ Дабагян К.А., Адм.поселка Краснобродского, Упр. по обеспечению деятельности мир.судей в Кем.обл., Рожкова Оксана Александровна, МОУ СОШ №34 п.Краснобродского, ООО "Краснобродский южный", ТСЖ "Велес", ООО УК Сибирь, ИП Петри И.В., ИП Протозанов А.И., ФЛ Колупова Татьяна Анатольевна, ООО "Центр", МУ Культурный центрКраснбр, ФЛ Протозанова Марина Евгеньевна, МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", ФЛ Брыксин Сергей Николаевич, ИП Жердев В.И., ИП Стригунова Юлия Сергеевна, ИП Мошнина Е.П., МКУ "КУМИ", ИП Денисов АЕ, ФЛ Миллер А.В., ИП Стариковская В.А., МУ Культурный центрКраснбр, ИП Герасимова Л.Н., ООО "Кузбассвязьуголь", ФЛ Еруков, НК-Нефть (ФЛ Колосков) | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-2-П | ДУ | до 5 мин | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 2.70 | ООО "ТСО Сибирь", ООО "Компания Холдней", ЧЛ Брестян С.В., МУ Управление жизнеобеспечения, ООО "УК Мастер", ИП Гордеева Л.В., ООО УК Сибирь, Алексева Е.В., ФЛ Боярская М.В., Ильинская перковь, БПАТП, ИП Ефимова Ю.Н., МУП "ЖСХ Краснобродского г.о.", ООО "Надежда", ИП Штенфельд И.Н., ПАО Сбербанк России, ИП Остапенко А.А., МОУ ДОД музыкальная школа №62, ИП Штенфельд И.Н., АО Национальная банянная компания, ООО ПКФ "Мария - РА", ИП Бакланова Т.Н., МДОУ "Детский сад № 49 Радуга", ФГУП РТРС, ИП Мананков С.И., Щербиков М.А. | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-10-П | ДУ | до 5 мин | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 7,46 | 7,46 | 10,40 | 10,40 | 11,74 | 11,93 | 11,93 | 21,26 | 21,84 | 22,62 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 1,07 | 2,95 | 7,04 | 9,91 | 15,52 | 17,76 | 21,57 | 28,59 | 32,69 | 34,47 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,93 |
| | | | | | | всего | 9,03 | 10,91 | 17,94 | 20,81 | 27,76 | 30,19 | 34,00 | 50,35 | 55,03 | 59,02 |
| | | | | | | всего по ДУ | 7,46 | 7,46 | 10,40 | 10,40 | 11,74 | 11,93 | 11,93 | 21,26 | 21,84 | 22,62 |
| 3 | ПС 110 кВ Пихтач, ПС 110 кВ Кузель, ПС 110 кВ Тайга, ПС 110 кВ Хопкино, ПС 110 кВ Яшкинская, ПС 110 кВ ЯПЗ, ПС 110 кВ Литвиново, ПС 110 кВ Тальменка, ПС 110 кВ Тутальская, ПС 110 кВ Урожайная, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Технониколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Юрга-2, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ ЮМЗ, ПС 110 кВ Воинская, ПС 110 кВ Большая, ПС 110 кВ Звездная, ПС 110 кВ Можухинская, ПС 110 кВ Толевая, ТЭЦ Юрмаш, ПС 110 кВ Сураново включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ООО "Кузбасский скарабей", ПАО "МРСК-Сибирь" | ПС 110 кВ Толевая | Ввод-1 ЗРУ-6 кВ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 2,50 | |
| 3.2 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Тутальская | Ф3-10 кВ | ОП | до 5 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| 3.3 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Тутальская | Ф1ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| 3.4 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Тутальская | Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Болотная-Тутальская, Тутальская-Литвиново для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 3.5 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Тальменка | Ф1ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| 3.6 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Тальменка | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Тутальская-Литвиново для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 3.7 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Литвиново | Ф1ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| 3.8 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Литвиново | С отключением ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Тутальская-Литвиново, Литвиново-Тайга для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 3.9 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Хопкино | Ф1ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| 3.10 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Кузель | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Тайга-Литвиново для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 3.11 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Тайга | Ф705-6 кВ | ОП | до 5 мин | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| 3.12 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Пихтач | Ф1ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 3.13 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Пистяч | Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 18 минут по перегону Тайга-Судженка для поездов в обоих направлениях | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3.14 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС | ПС 110 кВ Сураново | Ф2ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.15 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Кемеровская ДЭС | ПС 110 кВ Юрга-2 | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону ст.Юрга-2- ст. Арлюк для поездов в обоих направлениях | ОП | от 20 до 60 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.16 | 12ТП (8;40;23;22;112;31;82;20; 14;24;78;13), потребители-1220шт., из них ч/с 905шт, ком.жилье 236шт.,юр.лица-79шт. | ПС 110 кВ Тайга | Ф-704 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,91 | 0,91 |
| 3.17 | 5 юр/лица, 4 дома частного сектора, 3 МКД, ООО "Сибирская фабрика "Комулт-Упаковка", ОАО "Юргинский гормолзавод", КНС-3 | ПС 110 кВ Западная | Ф 10-16-14/РП9 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,71 | 0,71 |
| 3.18 | 22 юр/лица, 11 домов частного сектора, 25 МКД, 1 д/с, ООО "Агроторг", магазины, | ПС 110 кВ Западная | Ф 10-32-10/РП12 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3.19 | 82 юр/лица, 64 МКД, ГБУЗ "Юргинская городская больница" (Детская поликлиника), 4 дет.сада, ПАО "РУ Телеком", ПАО "Сбербанк России", УФСБ РФ по Кемеровской области. | ПС 35 кВ ГПП | Ф 10-7-ТП-63 | ОП | от 5 до 20 мин | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 3.20 | ООО "КДВ Яшкзинские Теплицы" | ПС 110 кВ Урожайная | Ф 10-3-Т | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 2,50 |
| 3.21 | 108 юр/лица,32 гаража, 65 МКД, дет.сады - 4, МАУ ДС с ЭОДНЭ, магазины, школа, т/д "Стругинк" | ПС 110 кВ Западная | Ф 10-40-5/РП8 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 3.22 | 69 юр/лица, 1264 дома ч/сектора, 6 МКД, 3 котельных,ОАО "Автодор", ООО "Агротех", школа | ПС 110 кВ Юргинская | Ф 6-22-7 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | 1,20 |
| 3.23 | 9 МКД, 62 юр/лица, 346 домов ч/сектора, медсанчасть, психоневрологический,база филиала "Энергосеть г. Юрга", ООО Текстильная фабрика "Сибирь", туб. Диспансер, кожен. диспансер, ООО "Юрга Водтранс" | ПС 110 кВ Юргинская | Ф 6-9-У | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3.24 | 1 юр.лицо ООО "КДВ Яшкзино" | ПС 110 кВ Яшкзинская | ф. 6-9-К | ОП | до 5 мин | | | | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 3.25 | ООО "Юргинский машзавод" | ПС ЦК (ГРУ ТЭЦ-6-10-КП5, КП5-7-6-ЦК от ТЭЦ Юрмаш) | яч.12 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.26 | ООО "Юргинский машзавод" | ПС ЦК (ГРУ ТЭЦ-6-10-КП5, КП5-7-6-ЦК от ТЭЦ Юрмаш) | яч.15 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.27 | ООО "Кемеровский каменный карьер" | ПС 110 кВ Мозжухинская | Ф-6-2-Т | ДУ | до 5 мин | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.28 | ФГУ НК-22 ГУФСИН по КО, ИП Прокудина Н.А., МУП "ЖКУ Кемеровского района", Войсковая часть 6607, ГБУЗ КО Кемеровская РБ, Администрация Звездного СП, ПАО "Ростелеком", ООО "УК Кемеровского района" | ПС 110 кВ Мозжухинская | Ф-6-10-УН | ДУ | до 5 мин | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3.29 | МУП "ЖКУ Кемеровского района" | ПС 110 кВ Мозжухинская | Ф-6-15-ЗБ | ДУ | до 5 мин | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.30 | Администрация Звездного СП, население | ПС 110 кВ Мозжухинская | Ф-6-18-НК | ДУ | до 5 мин | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.31 | ООО Т2 Мобайл, Приход храма Божией Матери, МУП "ЖКУ Кемеровского района", Кемеровский райпотребсоюз, МБОУ "Мозжухинская ООШ", ФЛ Аршавский С.В., ИП Асиязин Д.В., ИП Ефремова О.Г., Администрация Звездного СП, ПАО "ВымпелКом", Филиал ПАО "МТС" в Кемеровской области, Степанова И.Ю., ИП Радченко И.П. | ПС 110 кВ Мозжухинская | Ф-6-8-С | ДУ | до 5 мин | | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3.32 | ООО "Карьер Мозжухинский" | ПС 110 кВ Мозжухинская | Ф-6-19-МК | ДУ | до 5 мин | | | | | | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Итого по энергорайону: | | | | | до 5 мин | 0,47 | 1,75 | 2,37 | 5,16 | 5,22 | 6,22 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 7,87 |
| | | | | | от 5 до 20 мин | 3,69 | 3,69 | 4,73 | 4,73 | 6,73 | 6,73 | 13,23 | 15,59 | 17,21 | 22,21 |
| | | | | | от 20 до 60 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | всего | 5,16 | 6,44 | 8,10 | 10,89 | 14,45 | 16,07 | 23,02 | 25,38 | 27,00 | 33,20 |
| | | | | | всего по ДУ | 0,25 | 0,25 | 0,87 | 1,35 | 1,41 | 2,41 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 4 | ПС 110 кВ Судженка, ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Яя, ПС 110 кВ Ижморская, ПС 110 кВ Иверка, ПС 110 кВ Беркульская, ПС 110 кВ Антибесская, ПС 110 кВ 3704 км, ПС 110 кВ Марининск, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Марининский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чумайская, ПС 110 кВ Макаракская, ПС 110 кВ Тисульская, ПС 110 кВ Марининская НПС, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Судженка | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Анжерская-Судженка, Судженка-Яя для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 4.2 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Яя | Ф3-6 кВ | ОП | до 5 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4.3 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Яя | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Судженка-Яя, Яя-Ижморская для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 1,50 |
| 4.4 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Ижморская | Ф1ПЭ-10кВ | ОП | до 5 мин | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.5 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Ижморская | Ф4-10 кВ | ОП | до 5 мин | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 4.6 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Ижморская | Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Яя-Ижморская, Ижморская-Беркульская для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 4.7 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Иверка | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Ижморская-Беркульская для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 1,90 |
| 4.8 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Иверка | Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 18 минут по перегону Ижморская-Беркульская для поездов в обоих направлениях | ОП | до 5 мин | | | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4.9 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Беркульская | Ф3-10 кВ | ОП | до 5 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.10 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Беркульская | Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Ижморская-Беркульская, Беркульская-Марининск для поездов в обоих направлениях | ОП | до 5 мин | | | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 4.11 | ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайгинская ДЭС. | ПС 110 кВ Антибесская | С отключением ПВ-3,3 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 25 минут по перегону Беркульская-Марининск для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 4.12 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Тайтнская ДЭС. | ПС 110 кВ БП 3704 км | Ф2-10 кВ | ОП | до 5 мин | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.13 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайтнская ДЭС. | ПС 110 кВ БП 3704 км | Ф6-3,3 кВ | ОП | до 5 мин | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4.14 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга. Тайтнская ДЭС. | ПС 110 кВ БП 3704 км | С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Антибесский-БП 3704 км, БП 3704 км-Маринск для поездов в обоих направлениях | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 2,00 |
| 4.15 | ГБУЗ "Яйская РБ", МБУ "ЦСО", ООО "Яйская коммунальная компания", ООО "Благоустройство", Население ч/с- 510 потребителей, МКД-2дома. | ПС 110 кВ Яя | Ф. 6-6-МЗ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4.16 | ОГПС- 2 отряд, ООО "Ижморская ТСК", ООО "КЭНК", и.п. "Лоскутников", МОУ "Ижморская СОШ №2", МУП "Ижморское ЖКХ", КХ "Узбеков", 550 частных домов. | ПС 110 кВ Ижморская | Ф3-10 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.17 | ООО "Горводоканал", МУП "Мариниет" (МКД), ООО "Бастион" (МКД), ООО "КЭНК", ООО "Мария - Ра", ОАО "Вымпел-Коммуникации", прочие 20 юр.лиц, 696 ж/д населения | ПС 110 кВ Маринск | Ф. 10-6-Т-ЦРП | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.18 | ГБУЗ "Яйская РБ", Население ч/с- 510 потребителей, МКД-2дома. | ПС 110 кВ Яйская | Ф-10-5-РП | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.19 | МБОУ Школа №1, ООО "Яйская коммунальная компания", юр.лица - 4, МКД - 2 дома, ч/с-89домов. | ПС 110 кВ Яйская | Ф.10-4-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.20 | ООО "Горводоканал", КО "ВДПО", Маринский филиал ГКУЗ КО КОКПТД, ОАО Маринский ЛВЗ, УИЖ (уличное освещение), ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области", ООО "А-Энерго", ГБУ КО "Маринская СББЖ", Маринское ПАТП КО, ОАО "Газпромнефть - Новосибирск", МУП "Мариниет" (МКД), ООО "Бастион" (МКД), прочие потребители (11 юр/лиц) | ПС 35 кВ Маринская городская | Ф-10-6-М | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4.21 | ООО "Горводоканал", ОАО "Мобильные Телесистемы", ИП Маскаленко - глава КФХ, МБУЗ "ЦГБ" Маринского муниципального района, УИЖ (уличное освещение), ООО "А-Энерго", прочие потребители (4 юр/лица), 157 ч/сектора | ПС 35 кВ Маринская городская | Ф-10-16-М | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 4.22 | ООО "Горводоканал", ООО "Теплосервис", прочие потребители (12 юр/лиц), УИЖ (уличное освещение), 1192 ч/сектора. | ПС 110 кВ Маринский ЛПК | Ф-10-10Л | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 4.23 | ЗАО "Горстроймонтаж", ЗАО "Промест-Т", ЗАО Маринский рынок, ООО Волна, МБУЗ "ЦГБ" Маринского муниципального района, Межмуниципальный отдел МВД РФ "Маринский", ПАО "МегаФон", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк России", ООО "Горводоканал", ООО "Маринск Тревел", ООО "СЧ Недвижимость", ООО "Теплосервис, ООО Новокузнецктехмонтаж, 16 юр/лиц, 1154 ч/сектора | ПС 110 кВ Маринский ЛПК | Ф-10-17Л-РП 2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 4.24 | ООО "Горводоканал", ФКУЗ "МСЧ МВД России по Кемеровской области", УИЖ (уличное освещение), ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области, ООО "А-Энерго", ФКУ НК-1 ГУФСИН России по КО, ОАО Маринский ЛВЗ, ООО "Перспектива", МУП "Мариниет" (МКД), ООО "Бастион" (МКД), 15 юр.лиц | ПС 110 кВ Пионерская | Ф-10-1-П | ОП | от 5 до 20 мин | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 4.25 | 10 котельных, 3 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, Школа №1, №2, №3, Школа искусств, Художественная школа, Спорткомплекс, Библиотека, Казначейство, Гостиница, Ростелеком, 214 юр. лиц, 1662 час/сектор, общежитие 10 комнат, 43 ком/дома 909-кв. | ПС 110 кВ Тяжизская | Ф-10-26-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4.26 | 10 котельных (в т.ч. эл/котельные), водозабор, 3 водонапорных башни, насосная, Бания, РОВД, 2 д/сада, Агропшвей, МЧС, 77 юр. лиц, 1326 час/сектор, 5 общежитий 620 комнат, 17 ком/домов 297кв. | ПС 110 кВ Тяжизская | Ф-10-14-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 4.27 | МКУК МЦКС", ФГБУ "Россельхозцентр", МКУК "Центр искусств Тисульского района", ПО "Тисуль", ООО "ГАЛС", ИП "Тарасова Т.Л.", МАОУ Тисульская СОШ №1 (корпус №2), всего Юр лиц 19, 725 абонентов ч/сектора, 2 многоквартирных дома. | ПС 110 кВ Тисульская | Ф. 10-6-Т | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4.28 | Ж.Д. потребители, сторонние потребители, быт | ПС 110 кВ Тяжин | ДПР | ОП | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4.29 | Ж.Д. Потребители | ПС 110 кВ Тяжин | фидер 27,5 кВ № 1,2 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 4,11 | 4,11 |
| 4.30 | Ж.Д. потребители, сторонние потребители, быт | ПС 110 кВ Маринск | ДПР | ОП | до 5 мин | | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 4.31 | Ж.Д. потребители, быт | ПС 110 кВ Маринск | фидер 10 кВ №1 | ОП | до 5 мин | | | | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 4.32 | Ж.Д. потребители:быт | ПС 110 кВ Маринск | фидер 10 кВ №4 | ОП | до 5 мин | | | | | | | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4.33 | Оборотное депо станции Маринск | ПС 110 кВ Маринск | фидер 3,3 кВ №7,8 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4.34 | Оборотное депо станции Маринск | ПС 110 кВ Маринск | фидер 27,5 кВ №4,5 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 5,91 | 5,91 |
| 4.35 | ЭД 1МНА-1 + ЭД 1МНА-3 | ПС 110 кВ Маринская НПС | Ф-6-13 или Ф-6-15 | ОП | от 5 до 20 мин | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4.36 | ЭД 1МНА-2 + ЭД 1МНА-4 | ПС 110 кВ Маринская НПС | Ф-6-24 или Ф-6-26 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4.37 | Администрация Красноярского сельского поселения, ИП Шумакова Л.И., ИП Федоров С.И., ИП Шумакова О.Т., ООО Каагуш, Филиал ПАО "МТС" в КО, бытовые потребители | ПС 35 кВ Красноярская | ф.10-13-В | ОП | от 5 до 20 мин | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.38 | Администрация Красноярского СП, Администрация Троицкого СП, ГБУЗ КО Изморская районная больница, ООО Труд, Зокирова И.Е., ИП Балтинова С.Г., КФХ Оплачко И.А, МУП Изморский ЖКХ, ИП Низифорев О.И., ФГУП "Почта России", МУК МЦРБ, МУК Изморская ЦКС | ПС 35 кВ Красноярская | ф.10-6-КТ | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4.39 | ООО "КЭнК": ТП 46П Кузбассэнерго-РЭС: Администрация Кольонского СП, СПК Северный, МУП Изморский ЖКХ, ООО "Изморская ТСК", МБДОУ Кольонский д/с №7, МБОУ "Кольонская СОШ", ИП Сипаганьева, МУК Изморская ЦКС, АО "ЕнисейАвтомобиль", АО "Национальная бабешная компания" | ПС 35 кВ Кольонская | ф.10-11-НО | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.40 | Администрация Кольонского СП, СПК Северный, МУП Изморский ЖКХ, ПО Изморское, ООО "Тайга пгт.Изморский", МБУ ЦКС Яйского муниципального района, ГБУЗ КО "Яйская РБ", Юдина О.А. | ПС 35 кВ Кольонская | ф.10-13-О | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.41 | ООО Т2 Мобайл, ГОУ СПО Маринский аграрный техникум, ООО ЭСКК, МДОУ У-Чебулинский д/с Чебурашка, Волобуев Валдим Викторович, МОУ У-Чебулинская СОШ, Адм. Усть-Чебулинской с/тер, ООО "Свежий хлеб", МУЗ ЦРБ Чебулинского района, Чебулинское ПО, ОАО "МегаФон", ООО "СТГК", Мосгоотряд-85 НФ ОАО "Сибмост", ПАО "Ростелеком", Филиал ПАО "МТС" в КО, ООО "Перекресток Онлг, Маринский почтамт ОСПУФПС, ОАО "Кемеровоспецстрой", МБУК В-Чебулинский КДЦ, МУП бытового обслуживания | ПС 110 кВ Маринский ЛПК | ф.10-13-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 4.42 | ООО "Энерголескомплект" Марукян М.В., ООО Т2 Мобайл | ПС 110 кВ Пионерская | ф.10-17-Ж | ОП | от 5 до 20 мин | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.43 | Адм. Большебантисской с/территории, МБУК "Капнинский СДК", ПАО "Ростелеком", МУЗ ЦГБ г.Маринска, Производственный кооператив "Маринский", ИП Панкратьева Г.А. | ПС 35 кВ Авангард | ф.10-5-Б | ОП | от 5 до 20 мин | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.44 | ИП глава к(ф)х Кленских В.Д., ИП глава КФХ Болтунов П.М., ПАО "Ростелеком", Маринский почтамт ОСПУФПС, МУЗ ЦГБ г.Маринска, МУ "Благовещенское СДК", Адм. Благовещенской с/тер., Производственный кооператив "Маринский" | ПС 35 кВ Авангард | ф.10-7-О | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.45 | Адм. Большебантисской с/территории, ПАО "Ростелеком", МУП "ЖКХ Маринского муниципального района", Производственный кооператив "Маринский", Адм. Красноорловской с/тер, МУЗ ЦГБ г.Маринска, ИП глава к(ф)х Шабалин А.А., ИП Лукина, ИП глава КФХ Крячков В.В., МУ "К.Орловское СДК" | ПС 35 кВ Авангард | ф.10-11-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,05 |
| 4.46 | Адм. Большебантисской с/территории, Производственный кооператив "Маринский", Маринский почтамт ОСПУФПС, ПАО "Ростелеком", ИП Меерович Е.И., ИП Майоров М.З., ИП глава к(ф)х Кленских В.Д. | ПС 35 кВ Авангард | ф.10-12-3 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4.47 | МБУЗ Тяжизнская ЦРБ, ООО Кузбассконсервмолоко, ФГУП "Почта России", Адм. Листвянской с/тер, МБУК "ЦНТИКД", МКОУ Валерьяновская НШ, Колхоз Боровской, МУП "Комфорт", Жуковский А.Н., ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Тяжизнская | ф.10-10-В | ОП | до 5 мин | | | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.48 | Адм. Нововосточной с/тер, МУП "Гарант", АО "Транснефть-Западная Сибирь", ООО"СтройТрансСервис", МОУ д/дом Ласочкино гнездышко, МБОУ Ново-Восточная СОШ, ИП Галимов Е.Ф., ООО "Тяжизнская генерирующая компания", МБУЗ Тяжизнская ЦРБ, ИП Гуров В.А., МБДОУ Нововосточный дет. сад Светлячок, МБУК "ТЦБС", МБУК "ЦНТИКД", ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Тяжизнская | ф.10-20-НВ | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,20 |
| 4.49 | ООО "КЭнК": ТП-159П Кузбассэнерго-РЭС: Адм.Ступишинской с/тер., Адм. Нововосточной с/тер, МБУЗ Тяжизнская ЦРБ, Тяжизнская сельпо, МУП "Гарант", АО "Транснефть-Западная Сибирь", ФГУП "Почта России", ПАО "Ростелеком", ИП Махнев А.Ю., СПК "Елена", МБУК "ЦНТИКД" | ПС 110 кВ Тяжизнская | ф.10-8-Б | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,25 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 4.50 | ИП Фрошгайзер Е.А., ООО Терминал-Ойл, ООО Т2 Мобайл, ОАО Тяжинское ДРСУ, ООО Кузбасстопливобыт, бытовые потребители | ПС 110 кВ Тяжинская | ф.10-18-СХ | ОП | от 5 до 20 мин | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| 4.51 | ООО "Геркулес", Ф-л ПАО МРСК Сибири, ИП Свирид Д.Н., ООО "Тяжинское пиво", бытовые потребители | ПС 110 кВ Тяжинская | ф.10-22-ПЗ | ОП | от 5 до 20 мин | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 4.52 | КХ Сибиряк, ИП Пономаренко А.Н., Адм. Третьяковского сельского поселения, МБУЗ ЦРБ Тисульского района, МБУК "Межпоселенческая централизованная клубная система международного творчества и досуга", ИП Ивлев О.Н., ИП глава К(Ф)Х Кудринская В.П., ИП Тарасова Т.Л. глава КФХ, ООО "ТЭК", КФХ Оптимист, МБДОУ Тисульский детский сад №4, Тисульское сельское ПО, Тройцкий почтамт ФГУП "Почта России", ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Тисульская | ф.10-8-РП | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| 4.53 | Адм. Утинского сельского поселения, ООО "ТЭК", Тройцкий почтамт ФГУП "Почта России", Тисульское сельское ПО, МБДОУ Тисульский детский сад №4 | ПС 110 кВ Тисульская | ф.10-4-У | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| 4.54 | Адм. Утинского сельского поселения, ИП Горячкин Н.С., ПАО "Ростелеком", ИП Буланак А.В., ИП Ермаков А.Г. | ПС 110 кВ Тисульская | ф.10-14-РП | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| 4.55 | Потребители с.Куликовка | ПС 110 кВ Тисульская | ф.10-2-РП | ОП | от 5 до 20 мин | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| 4.56 | СибИнвест-Агро, ИП Арышева Е.К., МКОУ Яйский д/дом Колокольчик, ИП Петрова Н.П., ИП Барбарян В.К., Администрация Яйского городского поселения, ИП Паршина О.В., Ф-л ПАО МРСК Сибири, АО "Национальная бабешная компания", ПАО "Ростелеком", Алавердян Оганес Ванушович, МУП "Яйская теплоснабжающая организация" Яйского городского поселения | ПС 110 кВ Яйская | ф.10-3-С | ОП | от 5 до 20 мин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| 4.57 | ООО "КЭнК": ТП 138П Сады Кузбассэнерго-РЭС: МАДОУ Яя-Бориковский д/с Кораблик, ИП глава К(Ф)Х Боровцов В.Н., ООО "Тепловик", ИП Абрамова, ПО Ангарес, МКОУ Бекетская ООШ, Адм. Бекетского с/л, Шинина А.С., Адм. Судженского с/л, ООО "ЛК"И СИН", МКДОУ Яйский ДС "Чайка", ГБУЗ КО "Яйская РБ", ИП Дерюгин А.Л., МУ Соц. реабилит. центр" Ольговка, СНТ "Мичуринец", МБУЦ клубная система Яйского муниципального района, ФГУП "Почта России", ИП глава К(Ф)Х Рощенко В.П., КХ Юрченко Ю.П., ПАО "Ростелеком", Ревина Н.А., К(Ф)Х Мартынок Е.Н., Романов А.А. | ПС 110 кВ Яйская | ф.10-8-Я | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| 4.58 | ООО "Тепловик", ООО "Майский лес" Рубашко А.Н., МКДОУ Новониколаевский д/с Гнездышко, Адм. Кигатского с/л, ИП глава К(Ф)Х Шаповалов М.В., МБОУ Новониколаевская ООШ, ООО "Золотой котик", КФХ Гранкин В.И., ИП Нейфельд К.С., МБУ ЦБС Яйского муниципального района, Местная религиозная организация приход церкви Святого Преподобного Онуфрия Великого р.л.Яя Кемеровской и Новокузнецкой епархии Русской Православной Церкви, Алтин О.В., ООО "Кузбассэнеруд", Арышева Е.Н., ГБУЗ КО "Яйская РБ", МБУЦ клубная система Яйского муниципального района, Администрация Яйского городского поселения, ФГУП "Почта России", ПАО "Ростелеком", ИП Скорин Д.Е., Старовойтов А.О., Бульнин А.С., СП "Барзасское товарищество" | ПС 110 кВ Яйская | ф.10-9-Н | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 4.59 | ООО "Барзасский карьер" | ПС 110 кВ Яйская | ф.10-13-К | ОП | до 5 мин | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | до 5 мин | 1,79 | 2,39 | 3,33 | 3,66 | 7,06 | 7,06 | 8,83 | 10,41 | 20,43 | 20,63 | |
| | | | | | от 5 до 20 мин | 4,56 | 4,68 | 5,81 | 9,24 | 18,46 | 23,90 | 28,19 | 28,69 | 28,69 | 34,39 | |
| | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | всего | 6,35 | 7,07 | 9,14 | 12,90 | 25,51 | 30,95 | 37,02 | 39,10 | 49,12 | 55,02 | |
| | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | ПС 110 кВ Мариниск, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Мариниский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чумайская, ПС 110 кВ Макаракская, ПС 110 кВ Тисульская, ПС 110 кВ Мариниск НПС, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ООО "Горводоканал", МУП "Мариниск" (МКД), ООО "Бастيون" (МКД), ООО "КЭнК", ООО "Мария - Ра", ОАО "Вымпел-Коммуникации", прочие 20 юр.лиц, 696 ж/д населения | ПС 110 кВ Мариниск | Ф. 10-6-Т-ЦРП | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |
| 5.2 | ООО "Горводоканал", КО "ВДПО", Мариниский филиал ГКУЗ КО КОКПГД, ОАО Мариниский ЛВЗ, УИЖ (уличное освещение), ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области", ООО "А-Энерго", ГБУ КО "Мариниск СБЖ", Маринискское ГПАТП КО, ОАО "Газпромнефть - Новосибирск", МУП "Мариниск" (МКД), ООО "Бастيون" (МКД), прочие потребители (11 юр/лиц) | ПС 35 кВ Мариниск городская | Ф-10-6-М | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 5.3 | ООО "Горводоканал", ОАО "Мобильные Телесистемы", ИП Маскаленко - глава КФХ, МБУЗ "ЦГБ" Маринского муниципального района, УИЖ (уличное освещение), ООО "А-Энерго", прочие потребители (4 юр/лица), 157 ч/сектора | ПС 35 кВ Маринская городская | Ф-10-16-М | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| 5.4 | ООО "Горводоканал", ООО "Теплосервис", прочие потребители (12 юр/лиц), УИЖ (уличное освещение), 1192 ч/сектора. | ПС 110 кВ Маринский ЛПК | Ф-10-10Л | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| 5.5 | ЗАО "Горстроймонтаж", ЗАО "Промест-Т", ЗАО Маринский рынок, ООО Волна, МБУЗ "ЦГБ" Маринского муниципального района, Межмуниципальный отдел МВД РФ "Маринский", ПАО "МегаФон", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк России", ООО "Горводоканал", ООО "Маринск Тревел", ООО "СЧ Недвижимость", ООО "Теплосервис, ООО Новокузнецктехмонтаж, 16 юр/лиц, 1154 ч/сектора | ПС 110 кВ Маринский ЛПК | Ф-10-17Л-РП 2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | |
| 5.6 | ООО "Горводоканал", ФКУЗ "МСЧ МВД России по Кемеровской области", УИЖ (уличное освещение), ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области, ООО "А-Энерго", ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по КО, ОАО Маринский ЛВЗ, ООО "Перспектива", МУП "Маринец" (МКД), ООО "Бастион" (МКД), 15 юр.лиц | ПС 110 кВ Пионерская | Ф-10-1-П | ОП | от 5 до 20 мин | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | |
| 5.7 | 10 котельных, 3 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, Школа №1, №2, №3, Школа искусств, Художественная школа, Спорткомплекс, Библиотека, Казначейство, Гостиница, Ростелеком, 214 юр. лиц, 1662 час/сектор, общежитие 10 комнат, 43 ком/дома 909-кв. | ПС 110 кВ Тяжизская | Ф-10-26-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | |
| 5.8 | 10 котельных (в т.ч. эл/котельные), водозабор, 3 водонапорных башни, насосная, Баня, РОВД, 2 д/сада, Агротшей, МЧС, 77 юр. лиц, 1326 час/сектор, 5 общежитий 620 комнат, 17 ком/домов 297кв. | ПС 110 кВ Тяжизская | Ф-10-14-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |
| 5.9 | МКУК МЦКС", ФГБУ "Россельхозцентр", МКУК "Центр искусств Тисульского района", ПО "Тисуль", ООО "ТАЛС", ИП "Тарасова Т.Л.", МАОУ Тисульская СОШ №1 (корпус №2), всего Юр лиц 19, 725 абонентов ч/сектора, 2 многоквартирных дома. | ПС 110 кВ Тисульская | Ф.10-6-Т | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |
| 5.10 | Ж.Д. потребители, сторонние потребители, быт | ПС 110 кВ Тяжин | ДПР | ОП | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| 5.11 | Ж.Д. Потребители | ПС 110 кВ Тяжин | фидер 27,5 кВ №1,2 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 4,11 | 4,11 | |
| 5.12 | Ж.Д. потребители, сторонние потребители, быт | ПС 110 кВ Маринск | ДПР | ОП | до 5 мин | | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
| 5.13 | Ж.Д. потребители, быт | ПС 110 кВ Маринск | фидер 10 кВ №1 | ОП | до 5 мин | | | | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| 5.14 | Ж.Д. потребители, быт | ПС 110 кВ Маринск | фидер 10 кВ № 4 | ОП | до 5 мин | | | | | | | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | |
| 5.15 | Оборотное депо станции Маринск | ПС 110 кВ Маринск | фидер 3,3 кВ №7,8 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
| 5.16 | Оборотное депо станции Маринск | ПС 110 кВ Маринск | фидер 27,5 кВ №4,5 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 5,91 | 5,91 | |
| 5.17 | ЭД 1МНА-1 + ЭД 1МНА-3 | ПС 110 кВ Маринская НПС | Ф-6-13 или Ф-6-15 | ОП | от 5 до 20 мин | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 5.18 | ЭД 1МНА-2 + ЭД 1МНА-4 | ПС 110 кВ Маринская НПС | Ф-6-24 или Ф-6-26 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 5.19 | МБУЗ Тяжизская ЦРБ, ООО Кузбассконсервмолоко, ФГУП "Почта России", Адм. Листвянской с/тер, МБУК "ЦНТИКД", МКОУ Валерьяновская НШ, Колхоз Боровской, МУП "Комфорт", Жуковский А.Н., ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Тяжизская | ф.10-10-В | ОП | до 5 мин | | | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 5.20 | Адм. Нововосточной с/тер, МУП "Гарант", АО "Транснефть-Западная Сибирь", ООО "СтройТрансСервис", МОУ д/дом Ласточкино гнездышко, МБОУ Ново-Восточная СОШ, ИП Галымов Е.Ф., ООО "Тяжизская генерирующая компания", МБУЗ Тяжизская ЦРБ, ИП Гуров В.А., МБДОУ Новосточный дет. сад Светлячок, МБУК "ТЦБС", МБУК "ЦНТИКД", ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Тяжизская | ф.10-20-НВ | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,20 | |
| 5.21 | ИП Фрошгайвер Е.А., ООО Терминал-Онл, ООО Т2 Мобайл, ОАО Тяжизское ДРСУ, ООО Кузбастопливобыт, бытовые потребители | ПС 110 кВ Тяжизская | ф.10-18-СХ | ОП | от 5 до 20 мин | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| 5.22 | ООО "Геркулес", Ф-л ПАО МРСК Сибири, ИП Свирид Д.Н., ООО "Тяжизское пиво", бытовые потребители | ПС 110 кВ Тяжизская | ф.10-22-ПЗ | ОП | от 5 до 20 мин | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Итого по энергографону: | | | | | | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,83 | 1,16 | 2,01 | 2,01 | 3,73 | 5,31 | 15,33 | 15,33 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,68 | 11,95 | 16,42 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 4,14 | 4,14 | 4,58 | 5,84 | 13,95 | 18,42 | 22,64 | 24,22 | 34,24 | 34,44 |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | |
| 6 | ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Маринская НПС, ПС 110 кВ Тяжинская, включая пониженные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10 котельных (в т.ч. эл/котельные), водозабор, 3 водонапорных башни, насосная, баня, РОВД, 2 д/сада, Агропешей, МЧС, 77 юр. лиц, 1326 час/сектор, 5 общежитий 620 комнат, 17 ком/домов 297кв. | ПС 110 кВ Тяжинская | Ф-10-14-К | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |
| 6.2 | Ж.Д. потребители, сторонние потребители, быт | ПС 110 кВ Тяжин | ДПР | ОП | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| 6.3 | Ж.Д. Потребители | ПС 110 кВ Тяжин | фидер 27,5 кВ № 1,2 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | 4,11 | 4,11 | |
| 6.4 | ЭД 1МНА-1 + ЭД 1МНА-3 | ПС 110 кВ Маринская НПС | Ф-6-13 или Ф-6-15 | ОП | от 5 до 20 мин | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 6.5 | ЭД 1МНА-2 + ЭД 1МНА-4 | ПС 110 кВ Маринская НПС | Ф-6-24 или Ф-6-26 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 4,50 | 4,50 | |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 10,97 | 10,97 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | ПС 110 кВ Кирова-Западная, ПС 110 кВ Егозово, ПС 110 кВ Непрерывка, ПС 110 кВ Контрольный, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ Промышленная-сельская, ПС 110 кВ Торсьма, включая пониженные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | ПАТП, ИП "Королева А.В., 797 Ф.Л., 8 МКД., 33 Ю.Л. | ПС 110 кВ Промышленная сельская | ф.10-5К | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,32 | |
| 7.2 | ЦРБ, поликлиника, ПЗПО "СОЮЗ", Стоматология, детсад Рябинка, Почта, РУС, Котельная №18, районный суд, ДК, 747 Ф.Л., 50 МКД, 140 Ю.Л. | ПС 110 кВ Промышленная сельская | ф.10-7РП | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,66 | |
| 7.3 | 1895 Ф.Л., 10 МКД, 50 Ю.Л. | ПС 110 кВ Промышленная тяговая | ф.10-6П | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,51 | |
| 7.4 | Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога. Инская ДЭС Кузбассэнерго-РЭС: Адм. Окуневского сельского поселения, ООО Промышленовские коммунальные системы, МБОУ Пьяновская ООШ, ГБУЗ КО Промышленовская районная больница, МБУ РКДК, ООО Весна, ООО ЭСКК, ОАО СКЭК, КХ Подкина В.М., ФГУП "Почта России", ИП Бобракова М.Н., Сапов И.В., КФХ (ИП) Долгов И.Д., ПАО "Ростелеком", ИП Черенков А.Н., ООО Окуневское молоко, ИП Салова О.В. | ПС 110 кВ Торсьма | Ф4-10 | ОП | до 5 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 7.5 | Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога. Инская ДЭС Кузбассэнерго-РЭС: МБУ РКДК, ООО Окуневское молоко, МКОУ Окуневский детский дом "Мечта", МБДОУ Окуневский детский сад "Умка", ООО Окуневская ферма, МБОУ Окуневская СОШ, ОАО СКЭК, Администрация Окуневского сельского поселения, ООО Промышленовские коммунальные системы, Администрация Титовского с/п, АО "Национальная башенная компания", КХ Бекоз, ГБУ КО Промышленовская СББЖ (ветучасток), ПАО "Ростелеком", ФГУП "Почта России", ГБУЗ КО Промышленовская районная больница, Никитин В.В., ИП Мигеев С.Б., ИП Мальцев Н.М., Шефер Т.В., ООО Т2 Мобайл, ООО Фермер, ИП Карапетян Л.А., ИП Болдырева В.И., ИП Миронова Т.В., ПАО Сбербанк России, ИП Ежова Т.В., Епшин А.Г., ОАО "МегаФон", МБУ Межпоселенческая библиотека Промышленовского района, Филиал ПАО "МТС" в КО, ИП Мальцев Н.М. | ПС 110 кВ Торсьма | Ф5-10 | ОП | до 5 мин | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 7.6 | Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога. Инская ДЭС Кузбассэнерго-РЭС: Администрация Титовского с/п, ОАО СКЭК, ООО Промышленовские коммунальные системы, ООО Промышленовский песчаный карьер, ООО ЭСКК, ПАО Сбербанк России, МБОУ Титовская ООШ, ПАО "Ростелеком", ИП Старченко О.Г., ФГУП РГРС, ИП Бортиков О.Л., ГБУЗ КО Промышленовская районная больница, МБУ РКДК, ИП Игшин С.П., ФЛ Жихарева Н.Л. | ПС 110 кВ Торсьма | Ф3Т-10 | ОП | до 5 мин | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 7.7 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 110 кВ Промышленная тяговая | ПВ1 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,80 | |
| 7.8 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 110 кВ Контрольный | ПВ1 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,30 | |
| 7.9 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 110 кВ Непрерывка | ПВ1 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,70 | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | | | |
| 7.10 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 110 кВ Егозово | ПВ1 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | | 3,30 | | | |
| 7.11 | ОАО "СКЭК" | ПС 110 кВ №20 Кирова-Западная | Ф6-13-СКВ | ОП | до 5 мин | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | |
| 7.12 | ЗАО "Гранула" | ПС 110 кВ №20 Кирова-Западная | Ф6-3-ФГП (резерв Ф6-14-ФГП) | ОП | до 5 мин | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | | | |
| 7.13 | АО "СУЭК-Кузбасс" Шахта им С.М. Кирова | ПС 110 кВ №20 Кирова-Западная | Ф6-7-17Ш (резерв Ф6-12-17Ш) | ОП | до 5 мин | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | | | |
| 7.14 | ООО "КЭНК": ТП-558П-Автодор, ТП-538П-Автодор Кузбассэнерго-РЭС: ИП Попов С.М., ООО Биоиндустрия | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | ф.10-2-И | ОП | до 5 мин | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | | |
| 7.15 | ООО "КЭНК": ТП-418П Кузбассэнерго-РЭС: Администрация Пушкинского сельского поселения, ОАО СКЭК, ООО СХК Алмаз, МБОУ Краснинская ООШ, ООО Промышленновские коммунальные системы, ФГУП "Почта России", ПАО Сбербанк России, ПАО МТС, Макаров С.А., ИП Багряч Г.А., ФЛ Багряч Г.А., МБУ РКДК, ГБУЗ КО Промышленновская районная больница, Демаев А.А., Макаров С.А., Ташкичев А.С., ПАО "Ростелеком", МБОУ Краснинская ООШ, ИП Макарова О.П., АО "Национальная башенная компания", Ушаков В.В., ОАО Ваганово, Викров В.Е., ИП Разенков А.В., ИП Кинтикова Т.П., ИП Массольд Т.И., ИП КФХ Свиридов Д.С. | ПС 35 кВ Прогресс | ф.10-7-КС | ОП | до 5 мин | | | | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | | | |
| 7.16 | ОАО СКЭК, АО "Национальная башенная компания", МОБУ Журавлевская ООШ, МБДОУ Вагановский детский сад, МБУ РКДК, Администрации Вагановского с/п, Белик А.В., ИП Саушкина Т.М., ФГУП "Почта России", ООО Т2 Мобайл, ООО Промышленновские коммунальные системы, ИП Шершунов И.А., ИП Шершунов С.А., ИП Ковшарь И.К., ООО Тринити, ИП Протопопова З.М., ИП Гагаров Р.Г. кафе Томь, ПАО "Ростелеком", КПКГ Дружба, ОАО "МегаФон", ПАО МТС, ИП Панферов В.Н., ООО ХЛЕБОРОБ, ООО "Аэродром Танаи", ИП Кузьмина Н.П., ООО Газпромнефть-Центр, ООО "МСК Энерго", ИП Шнайдер Н.А., Романова Н.Н., ООО ЭКО - ТРАНС, ИП Ефремов А.И., ИП Абулханова Э.Р., ИП Болгов Б.Н., ПАО Сбербанк России, ИП Бобова Н.В., ИП Корнев К.Ю., ПСПК Симаков В.Е., ГБУЗ КО Промышленновская районная больница, ИП Аскеров Н.И., ИП Окулева Е.Н. | ПС 35 кВ Прогресс | ф.10-17-М | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,72 | 0,72 | | | |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 2,36 | 2,56 | 3,16 | 3,16 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,42 | 17,02 | | | |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 2,36 | 2,56 | 3,16 | 3,16 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,42 | 17,02 | | | |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | ПС 110 кВ Космическая, шины 110 кВ ПС 220 кВ Занскитимская, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ООО "Полимердор", Бакушев С.А., ИП Зайцев Н.И., ГСК "Текстильщик", ООО "Восток-Авто", ООО "Трак Мастер", ООО "Плава", Осипчук Е.А., ИП Луцкая О.С., ООО "Сербика", ООО ХК "Вектор", ООО "Картофельный папа", Рахмедзянов А.В., ООО "Орхидея", Путилкин В.А., Погапов В.Л., Тушина Е.Н., ИП Брославченко А.И., Логинов К.С., ООО "ГофроГор" | ПС 110 кВ Заводская | ф.10-26-КШПТ, ф.10-57-КШПТ | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 | | | |
| 8.2 | 4 Школы, 2 Котельные, Д/С, ГТС, Банк, Дома коммунального и частного сектора | РП-4 от яч.21 ПС 110 кВ Космическая | ф.4-5 | ОП | до 5 мин | | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | | | |
| 8.3 | Кожвендиспансер, ОБЛВОЕНКОМАТ, 5 школ, Училище, Колледж, 3 поликлиники, Д/С, Котельная, Дома коммунального и частного сектора | РП-4 от яч.18 ПС 110 кВ Космическая | ф.4-2 | ОП | до 5 мин | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | | | |
| 8.4 | Банки, Д/С, Школы, Поликлиники, Дома коммунального сектора | РП-21 от яч.54 ПС 110 кВ Заводская | ф.21-8 | ОП | до 5 мин | | | | | | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | | | | |
| 8.5 | Банки, Д/С, Школы, Поликлиники, Дома коммунального сектора | РП-22 от яч.25 ПС 110 кВ Космическая | ф.22-5 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | | | | |
| 8.6 | Банки, Д/С, Школы, Поликлиники, Дома коммунального сектора | РП-22 от яч.38 ПС 110 кВ Космическая | ф.22-14 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | | | | |
| 8.7 | ТУЛР, Банки, Д/С, Школы, Дома коммунального сектора | РП-12 от яч.44 ПС 110 кВ Мирная | ф.12-5 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | | | | |
| 8.8 | ТУЛР, Банки, Д/С, Школы, Дома коммунального сектора | РП-12 от яч.33 ПС 110 кВ Мирная | ф.12-4 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | | | | |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 2,17 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 8,29 | 8,29 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | | | |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 5,51 | 5,51 | 8,32 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | | | |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | всего | 2,17 | 5,68 | 8,52 | 11,19 | 11,19 | 16,61 | 18,98 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | | | |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 9 | ПС 110 кВ Новоленнская, ПС 110 кВ Алексневская, ПС 110 кВ Польсаевская-3, ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листьяжная, шины 110 кВ Беловской ГРЭС, ПС 110 кВ Ново-Моховская, ПС 110 кВ Заречная-Новая, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Костромовская, ПС 110 кВ Беловская, ПС 110 кВ Ново-Чертинская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая, ПС 110 кВ Краснокаменская, ПС 110 кВ Ускаат, ПС 110 кВ Афонинская, ПС 110 кВ Черкасов Камень, включая понижительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-22-РУ | ДУ | до 5 мин | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 9.2 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-30-П | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9.3 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-6-РУ | ДУ | до 5 мин | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 9.4 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-16-Г | ДУ | до 5 мин | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 9.5 | ООО "ММК-УГОЛЬ" ЦОФ Беловская | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-11-П | ДУ | до 5 мин | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9.6 | ОАО "ОМТ" | ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.10-7-С, ф.10-21-С | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,4 |
| 9.7 | ООО "Холлифуд" | ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.10-14, ф.10-18 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,25 |
| 9.8 | ООО "Кемонро" | ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.10-6-М, ф.10-28-М | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,15 |
| 9.9 | Турбазы, ПАО "МРСК-Сибирь" население | ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.10-4-Ч | ОП | от 20 до 60 мин | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 9.10 | ООО "СТК" | РП-16 по ф.10-2-К, ф.10-22-К ПС 110 кВ Краснокаменская № 19 | ф.12, ф.13 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,63 |
| 9.11 | ОАО "Поляны" | ПС 35 кВ №13 ш. Краснокаменская | ф.27 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 9.12 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 9.13 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 9.14 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-5 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 9.15 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф. 6-2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,15 |
| 9.16 | ООО "Ш.Тиховская" | ПС 35 кВ Тиховская | ф. 6-39 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9.17 | ООО "Ш.Тиховская" | ПС 35 кВ Тиховская | ф. 6-31 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.18 | ООО "Шахта Грамотейнская" | ПС 35 кВ Вентилгорная | ф.6-5Н | ОП | от 20 до 60 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9.19 | ООО "ЭнергоРесурс", ООО "Торгсервис 342", БС №270, Автотранспортный цех, частный сектор | РП-1 от ф. 6-23-В, ф.18-Г ПС 110 кВ Новоленнская | ф.6-2-Ш | ОП | до 5 мин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 9.20 | Котельные, детский сад №34, магазины, ателье, гаражные боксы, базовые станции сотовой связи, почтовое отделение, АЗС, шиномонтаж, церковь, филиал ТГАСУ, киоски, СТО, автомойка, мебельная фабрика, районная санэпидемстанции, монастырь, поликлиника, диспетчерская ООО "ГЭТ", гаражи, жилые дома | РП-5 от ф. 6-9-РП5, 6-8-РП5 ПС 110 кВ Городская | ф.6-10-К | ОП | до 5 мин | | | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 9.21 | ЦТП-1, Польсаевский филиал АО "Автодор", ППОУ "Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум", Детская школа искусств № 18, МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа", отдел полиции, гаражные боксы, магазины, аптеки, офисы, жилые дома | РП-3 от ф. 6-8-МР, 6-29-МР ПС 110 кВ КСК | ф.6-9-325 | ОП | до 5 мин | | | | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 9.22 | Центр социального обслуживания, шиномонтаж, гаражи, магазины, ритуальные услуги, котельные, КРО, спортзал, элеватор, кинотеатр "Победа", д/сад №3, Угольбанк (резерв), Администрация (резерв, осн. 1с. Ф.-6-9Ж), библиотека, Россельхозбанк рез (осн ТП 442-1с), инкассация, пункт охраны, музей, паспортный стол, ГО и ЧС (рез ТП456), Промсвязьбанк, Госветслужба, Робанк, УКС, Актив-финанс, жилые дома | РП-4 от ф. 6-19-РП, 6-20-РП ПС 110 кВ Городская | ф.6-14-Ж | ОП | до 5 мин | | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 9.23 | МБОУ "Гимназия №12", пекарня, ОВО при УВД, котельные, мировые судьи, ООО "Ленинск-Кузнецкий горгаз", магазины, жилые дома | РП-10 от ф. 6-25-РП, 6-26-РП ПС 110 кВ Городская | ф.6-3-462 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 1,24 | 1,24 |
| 9.24 | ДСК-Кама, Котельная-38, ИП-Журавленко, ООО-пол, ООО-Кондитер, МКД-5 домов-240кв, 2022-частного сектора | ПС 110 кВ Афонинская | Ф-6-23-Б | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 9.25 | Дома к/с-437, к/с-2, котельная-1, школа-1, юр/лиц-13 | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | 6-10-нг | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 9.26 | телецентр-1, дома к/с-147, юр/лица-2 | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | 6-8-тп | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 9.27 | 2 школы, муз/школа, гимназия, 2 д/сада, 11 юр/лиц, 1544-коммунальных квартир | ПС 110 кВ №19 Краснокаменская | 19-8-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 9.28 | НФС, 2 юр/лица, 425-частного сектора | ПС 110 кВ №19 Краснокаменская | 19-25-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 9.29 | Шанс, Александрит, Кот-19, Озеленитель, Магнит, МКД-21 домов-168кв, 127-частного сектора | ПС 35 кВ Шахта №12 | 6-15-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 9.30 | Кот. №18, №35, МП "ГТХ", Бани, Сауна, 17 магазинов, МКД-37 домов-207кв. | ПС 35 кВ Шахта №12 | 6-23-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 9.31 | Кондитерская, ООО-Астория, МУП-спецбюро, 42-частного сектора | ПС 35 кВ Шахта № 13 | 6-17-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 9.32 | ГУ-6, Спорткомплекс "Юность", Администрация города, школа №14, Поликлиника №1, детская поликлиника, 18 юр/лиц, МКД-6 домов-164 квартиры | ПС 35 кВ Шахта № 13 | 6-38-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 9.33 | Дома к/с-6, дома ч/с-1125, д/сад-3, школа-1, юр/лица-64 | ПС 35 кВ №1 Бабанаксовская | 1-13-г | ОП | от 20 до 60 мин | | | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 9.34 | дома ч/с-936, юр/лица-7 | ПС 35 кВ №1 Бабанаксовская | 1-21-г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9.35 | дома к/с-32, котельных-2, д/сада-2, филиал КемГУ, Гимназии, насосная-1, юр/лиц-83 | ПС 35 кВ Парковая | 10-4-п | ОП | до 5 мин | | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 9.36 | дома к/с-14, юр/лиц-8 | ПС 35 кВ Парковая | 10-8-п | ОП | до 5 мин | | | | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 9.37 | котельная-1 | ПС 35 кВ Парковая | 10-10-п | ОП | до 5 мин | | | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9.38 | котельная-1 | ПС 35 кВ Парковая | 10-15-п | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 |
| 9.39 | ООО "Завод Красный Октябрь" | ПС-1 35 кВ Городская | Фб-11-3 | ОП | до 5 мин | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9.40 | ООО "Завод Красный Октябрь" | ПС-1 35 кВ Городская | Фб-4-3 | ОП | до 5 мин | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 9.41 | ООО "Завод Красный Октябрь" | ПС-1 35 кВ Городская | Ф6-6-3 | ОП | до 5 мин | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.42 | ОАО "Горэлектротранспорт города Ленинска-Кузнецкого" | ПС-14 35 кВ Егоровская | Ф6-11-ТЯГ (резерв Ф6-26-ТЯГ) | ОП | до 5 мин | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.43 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. Анатолия Дмитриевича Рубана, Шахта им. Анатолия Дмитриевича Рубана | РП-4 6 кВ "ш. 7 Ноября" (от ПС 35 кВ Комсомолец) | Ф6-11-ТП | ОП | до 5 мин | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.44 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. Анатолия Дмитриевича Рубана, Шахта им. Анатолия Дмитриевича Рубана | РП-4 6 кВ "ш. 7 Ноября" (от ПС 35 кВ Комсомолец) | Ф6-24-ТП | ОП | до 5 мин | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9.45 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Кемеровская ДЭС | ПС 110 кВ Ленинск-Кузнецк Тяговая | Ф1ПЭ-10кВ,Ф2ПЭ-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9.46 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Киселевск тяговая | Ф1,2 ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9.47 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Трудармейская тяговая | Ф3-10, ПВ1 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 1,45 | 1,45 |
| 9.48 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 110 кВ Черкасов Камень | Ф1,2 ПЭ, ПВ1 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 9.49 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Белово тяговая | Ф4 | ОП | до 5 мин | | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 9.50 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Белово тяговая | Ф6 | ОП | до 5 мин | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 9.51 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Белово тяговая | Ф1,2 ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 9.52 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Беловская ДЭС | ПС 35 кВ Проектная | Ф1,2 ПЭ, Ф1-10 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 9.53 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Углерод | Ф1 ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.54 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Углерод | Ф7 ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.55 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф-3-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 9.56 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф-5-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 9.57 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф-4-10 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 9.58 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф7 ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 |
| 9.59 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Ф2 ПЭ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 |
| 9.60 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ускаг тяговая | Ф7 ПЭ | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| 9.61 | ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление. Новокузнецкая ДЭС | ПС 110 кВ Ускаг тяговая | Ф2 ПЭ | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| 9.62 | Филиал ПАО КТК Разрез Виноградовский | ПС 110 кВ № 32 Караганская | Ф.6-32-25 | ОП | от 20 до 60 мин | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 9.63 | Филиал ПАО КТК Разрез Виноградовский | ПС 110 кВ № 32 Караганская | Ф.6-32-32 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 9.64 | ОАО "Беловский энергоремзавод" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-13-Ц | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9.65 | АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | ПС 35 кВ Кыргайская | ф.17 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 9.66 | АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | ПС 35 кВ Кыргайская | ф.6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 9.67 | ООО "Шахта Листвяжная" | ПС 110 кВ Набережная | ф.6-4-8 | ОП | от 20 до 60 мин | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9.68 | АО "СУЭК-Кузбасс" Шахта им С.М. Кирова | ПС 35 кВ №112 Кирова новая | Все присоединения 6 кВ | ДУ | до 5 мин | | | | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 9.69 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-1-2 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9.70 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-1-8 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9.71 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-2-2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.72 | ООО "ШУ Карагайлинское" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф.6-3-3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9.73 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | Водоотлив №1 ПКТП №37 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.74 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | Водоотлив №4 ЯКУУТ №38 | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.75 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | Электрооткапель №4 ПКТП №105 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.76 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | ЭШ №495 ЯКУ-1 №3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.77 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | ЭШ №184 ЯКУ-1 №31 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.78 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | ДСКТП №29 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 9.79 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | ЭШ №3 ЯКУ-1 №32 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9.80 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | ЭШ №500 ЯКУ-1 №8 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9.81 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | Р&Н №2391 ЯКУ-1 №5 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9.82 | Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | Р&Н №2384 ЯКУ-1 №105 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 |
| 9.83 | ООО "Инергит", ООО "Гранит", ООО "ГОФ "Ришпром" | ПС 35 кВ Гурьевская Горная | ф.6-6-И, ф.6-18-И | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 9.84 | ООО "ММК-Уголь" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-28-В | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 |
| 9.85 | ООО "ММК-Уголь" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-21-В | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 0,34 | 0,34 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 9.86 | ООО "ММК-Уголь" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-9-О | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 9.87 | Филиал "Энергосеть г. Польсаево" | ПС 110 кВ №17 Моховская | ВЛ 35 кВ П-3, П-4 (ПС 35 кВ ППШ) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 5,16 |
| 9.88 | ООО "Шахта Байкайская" | ПС 110 кВ №17 Моховская | ВЛ 35 кВ БК-5, БК-6 (ПС 35 кВ №44 Байкайская) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 6,83 |
| 9.89 | АО "УК"КРУ" (Моховский угольный разрез) | ПС 110 кВ №17 Моховская | ВЛ 35 кВ С-1, С-2 (ПС 35 кВ №14 Сячьевская-2, №12 Еловская, №48 Знаменская) | ДУ | до 5 мин | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 9.90 | АО "Шахта Алексиевская" | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-2 | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 9.91 | АО "УК"КРУ" (Моховский угольный разрез) | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-9 | ДУ | до 5 мин | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9.92 | АО "УК"КРУ" (Моховский угольный разрез) | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-8 | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9.93 | ООО "Шахта Байкайская" | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-14 | ДУ | до 5 мин | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 9.94 | АО "УК"КРУ" (Моховский угольный разрез) | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-18 | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9.95 | АО "УК"КРУ" (Моховский угольный разрез) | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-20 | ДУ | до 5 мин | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 9.96 | АО "УК"КРУ" (Моховский угольный разрез) | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-22 | ДУ | до 5 мин | | | | | | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 9.97 | АО "Шахта Алексиевская" | ПС 110 кВ №17 Моховская | ф. 6-17-23 | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 9.98 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Красный Брод | ВЛ 35 кВ КВ-43, ВЛ 35 кВ КВ-44 (ПС 35 кВ №22 Восточная, ПС 35 кВ №35 Северная) | ДУ | до 5 мин | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 9.99 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Красный Брод | ВЛ 35 кВ КЗ-45, ВЛ 35 кВ КЗ-46 (ПС 35 кВ №20 Западная тяговая, ПС 35 кВ №21 Западная) | ДУ | до 5 мин | | | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 9.100 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Красный Брод | ВЛ 35 кВ КН-40 (ПС Гидромеханизация, Ново-Сергеевская) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 9.101 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: Куслин Владимир Ильич, ИП Рогожников Иван Яковлевич, Недобой Алексей Викторович | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-5-Г | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,16 | 0,16 |
| 9.102 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: ООО КБ "Кольцо Урала", Еруков Е.П., ООО "Краснобродпромвзрыв", ООО "Либхерр - Русланд", ООО "Транспортная экспедиция", КФХ Мелехин А.В., ООО "Кузбассвязьуголь", ИП Сактев С.С., ООО Экспром, СНТ Мигуринец, Неживитов Александр Николаевич, Граф Ю.В., ООО "Энергокомпания", ФЛ Зенков М.А., котельная, объект водоснабжения, потребители п.Красный Брод | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-1-К | ДУ | до 5 мин | | | | | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 9.103 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" ООО "Краснобродский Южный" | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-3-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | | 0,78 |
| 9.104 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: ООО "СУ -1 Сибгражданстрой", МКУ "УЖО КТ" | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-4-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 9.105 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: БПАТП автоколонна №4 | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-16-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| 9.106 | "Краснобродский угольный разрез" - Филиал АО "УК Кузбассразрезуголь" Кузбассэнерго-РЭС: ОАО "МегаФон", ПАО "ВьмпелКом", ООО "Кузбассвязьуголь", НОУ ДПО Автошколы, ООО "УК Мастер", МУП "Гарант" КГО, ПАО КТК, ООО "РЭСК", ООО Промпереработка, ООО "Энергокомпания", ООО Т2 Мобайл | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-15-К | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | 1,63 | 1,63 | 1,63 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 9.107 | "Краснобрдский угольный разрез" - Филиал АО "УК "Кузбассразрезуголь" ООО "УК Мастер", ООО "Е-Лайт-Телеком", ООО УК Сибирь, ООО УК "Жилищный Коммунальный Сервис", МУП "ЖКХ Краснобрдского г.о.", МУК Центральная библиотека, ИП Рыженин С.А., Беловское ЗАО Кузбасспечать, ООО Прогресс, ИП Коломеец Т.Д., ООО Молодость, ИП Шмакова Н.Л., ИП Аветисян А.Г., ФЛ Семенов Виктор Александрович, ИП Вагапова О.В., ИП Жердев В.И., МДОУ Детский сад N56 Теремок, ИП Кузьмин С.В., ООО Алиса, ИП Малахова Лариса Ивановна, ИП Брыксин А.Н., КФХ Маркусенко С.В., ИП Воронцова В.П., ИП Агберова Р.И., ПАО "Кузбассэнергосбыт", ИП Снегирева И.В., ООО "Баракат", ОАО "УК"Кузбассразрезуголь", МКУ "КУМИ", ИП Шенин Алексей Сергеевич, ООО "Надежда", ФЛ Сахаров Иван Николаевич, ИП Реут Наталья Владимировна, ГУ КО Агентство по защите населения территории Кем.области, ООО Хлебпродукт ЛТД, МБУ "УЗНИГ", Анохин Евгений Анатольевич, ИП Смирнова Надежда Фелоровна, ФЛ Сердюк П.И., ТСЖ Лидер, МУЗ Краснобрдская Гб, ООО "ЭКО", ООО "МирАкрил", ООО Т2 Мобайл, МОУ СОШ N31 п.Краснобрдского, ООО "Строймаш" | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-6-П | ДУ | до 5 мин | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 9.108 | ООО УК "Жилищный Коммунальный Сервис", МУП "ЖКХ Краснобрдского г.о.", Беловское ЗАО Кузбасспечать, Адм. пос. Краснобрдского, КНС №2, ИП Алексеева А.В., ИП Андреева Е.Г., Никулин И.П., ИП Клещёва О.Г., ИП Кязимова З.И., ИП Ризанов П.В., ИП Титова Л.С., ИП Тамбовский А.Г., ИП Шмакова Н.Л., Кбго Ооо ВОИ, ИП Феданкова, ИП Чашков Н.П., Кравченко А.В., МДОУ Детский сад 16 Солнышко, МОУ ДОД "ДЮСШ", Межмуниципальный отдел МВД РФ, контора 1-й квартал, МБУ ДО "ЦРТДЮ" п.Краснобрдского, МУ Управление жизнеобеспечения, ООО "Жемчужина", ООО "Кузбассвязьуголь", ООО "Компаньон", ООО "Милеком", ООО Алиса, ООО "УК Мастер", ООО "Леоanel", ООО УК Сибирь, ООО Кузбас-3, ООО Гота, ООО "Е-Лайт-Телеком", ООО Прогресс, ПАО КВ "УБР и Р", ТСЖ Лидер, ТСЖ "Велес", ФЛ Гордеев Э.В., ФЛ Куринный А.Г., ФЛ Грамакова О.А., ФГУП "Почта России", ФЛ Гордеев Э.В., ФЛ Русских П.С., ФЛ Мещеряков А.В., ФЛ Терехина Т.А., ФЛ Еруков, ФЛ Дабагин К.А. | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-7-Ц | ДУ | до 5 мин | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 9.109 | Больница, школа, детский сад, потребители п.Красный Брод | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-12-Ц | ДУ | до 5 мин | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 9.110 | ООО "Вектор", ИП Мухамедгалиева Т.Ф., МУ "ЦСОН", ИП Райских В.А., УСЗ Краснобрдского ГО, ООО УК Сибирь, ООО Молодость, ФЛ Сердюк П.И., ИП Непроккин С.И., МУП "Гарант" КГО, ТСЖ "Велес", Адм.поселка Краснобрдского, ООО УК "Жилищный Коммунальный Сервис", ИП Рыженин С.А., МУ Управление жизнеобеспечения | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-14-П | ДУ | до 5 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 9.111 | МУ Управление жизнеобеспечения, ООО "Е-Лайт-Телеком", ОАО "МегаФон", ПАО "ВымпелКом", ФЛ Алиев Рабил Аллахгулу Оглы, ФЛ Дабагин К.А., Адм.поселка Краснобрдского, Утр. по обеспечению деятельности мир.судей в Кем.обл., Рожкова Оксана Александровна, МОУ СОШ N34 п.Краснобрдского, ООО "Краснобрдский южный", ТСЖ "Велес", ООО УК Сибирь, ИП Петри И.В., ИП Протозанов А.И., ФЛ Колупова Татьяна Анатольевна, ООО "Центр", МУ Культурный центрКраснбр, ФЛ Протозанова Марина Евгеньевна, МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", ФЛ Брыксин Сергей Николаевич, ИП Жердев В.И., ИП Стригунова Юлия Сергеевна, ИП Мошнягина Е.П., МКУ "КУМИ", ИП Денисов АЕ, ФЛ Миллер А.В., ИП Стариковская В.А., МУ Культурный центрКраснбр, ИП Герасимова Л.Н., ООО "Кузбассвязьуголь", ФЛ Еруков, НК-Нефть (ФЛ Колосков) | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-2-П | ДУ | до 5 мин | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 9.112 | ООО "ТСО Сибирь", ООО "Компания Холдней", ЧЛ Брискин С.В., МУ Управление жизнеобеспечения, ООО "УК Мастер", ИП Гордеева Л.В., ООО УК Сибирь, Аксенова Е.В., ФЛ Боярская М.В., Ильинская церковь, БПАТП, ИП Ефимова Ю.Н., МУП "ЖКХ Краснобродского г.о.", ООО "Надежда", ИП Шгенфельд И.Н., ПАО Сбербанк России, ИП Остапенко А.А., МОУ ДОД музыкальная школа №62, ИП Шгенфельд И.Н., АО Национальная башенная компания, ООО ПКФ "Мария - РА", ИП Бакланова Т.Н., МДОУ "Детский сад № 49 Радуга", ФГУП РТРС, ИП Мананков С.И., Щербаков М.А. | ПС 110 кВ Красный Брод | ф.6-10-П | ДУ | до 5 мин | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 15,90 | 17,41 | 22,15 | 37,65 | 40,38 | 43,22 | 44,45 | 55,45 | 58,47 | 75,14 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 4,42 | 6,09 | 10,33 | 14,75 | 19,94 | 23,73 | 27,99 | 32,74 | 35,49 | 37,62 |
| | | | | | | всего | 20,32 | 23,51 | 32,48 | 52,40 | 60,32 | 66,95 | 72,44 | 88,20 | 93,97 | 112,76 |
| | | | | | | всего по ДУ | 14,84 | 14,84 | 17,78 | 32,28 | 33,62 | 35,26 | 35,26 | 45,24 | 45,82 | 62,41 |
| 10 | Остальные центры питания Кузбасской энергосистемы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | ООО Стальэмаль | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-6-Э | ДУ | до 5 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| 10.2 | ООО Стальэмаль | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-43Э | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 10.3 | ООО Стальэмаль | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-29Э | ДУ | до 5 мин | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
| 10.4 | ООО Стальэмаль | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-47-Э | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 10.5 | ООО УК НИП | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-52-КЦ | ДУ | до 5 мин | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| 10.6 | ООО УК НИП | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-10-М | ДУ | до 5 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| 10.7 | ООО УК НИП | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-48-КЦ | ДУ | до 5 мин | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| 10.8 | Ц ТЭЦ | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-41БН | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 10.9 | ООО УК НИП | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-33М | ДУ | до 5 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| 10.10 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-9Ш | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 10.11 | ООО "Вторресурс переработка", АО "ЕВРАЗ ЗСМК", ИП Реутов | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-7С | ДУ | до 5 мин | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| 10.12 | Ц ТЭЦ | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-49-БН | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 10.13 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | РП-403 (яч.№10, яч. №14 ПС 110 кВ Опорная-4) | яч.№ 104, 110, 111, 204, 205, 209 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 2,3 | |
| 10.14 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | Центральная ТЭЦ | яч. 51 Кислородная ПС | ОП | от 5 до 20 мин | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 10.15 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | РП-104 Насосная 2го в/п (яч.№ 17 Центральная ТЭЦ) | яч.9 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 10.16 | ООО "Химкрекинг", ООО "Газпромтрансгаз Томск", ЧП Владимир Иванович, ИП Крюченков, ООО "Газпром трансгаз" Томск филиал ТОМСКАВТОГАЗ | РП-25Б (яч. 14, яч 53 Центральная ТЭЦ) | яч. 2,13,22,23,25 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,90 | |
| 10.17 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.№131,247 Дымосос №1,2 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10.18 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.115,253 Дымосос №3,4 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10.19 | ООО "Технологии рециклинга" | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.113 вв.3 ШП-3 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 10.20 | ООО "Технологии рециклинга" | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.318 вв.1 ШП-1 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 10.21 | ООО "Технологии рециклинга" | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.446 вв.2 ШП-2 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 10.22 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.123 вв.1 РП-61 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10.23 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.245 вв.2 РП-61 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10.24 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.111 вв.1 РП-604 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10.25 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 | яч.312 вв.3 РП-604 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 10.26 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегеш-1 | яч.211 РМУ | ОП | от 20 до 60 мин | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| 10.27 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегеш-1 | яч.303 РМУ | ОП | от 20 до 60 мин | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| 10.28 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегеш-1 | яч.105 ТП Перекачка | ОП | от 20 до 60 мин | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 10.29 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегеш-1 | яч. 210 ПУ БЦК | ОП | от 20 до 60 мин | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| 10.30 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегеш-1 | яч.103, 404 ДОФ | ОП | от 20 до 60 мин | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 10.31 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Тапшагольская | ПС 110 кВ Тапшагольская | яч.204, 302 ДОФ | ОП | от 20 до 60 мин | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 10.32 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Тапшагольская | ПС 110 кВ Тапшагольская | яч. 402 Компрессорная | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 2,50 | |
| 10.33 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Тапшагольская | ПС 110 кВ Тапшагольская | яч. 207 Компрессорная | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 10.34 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Казская | ПС 110 кВ Казская | ф.6, ф.24, ф.26, ф.27, ф.28, ф.29, ф.16, ф.18, ф.19, ф.21, ф.22, ф.23 | ОП | от 20 до 60 мин | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | |
| | | ПС 35 кВ Казская | ф.2, ф.3, ф.4, ф.9, ф.10, ф.12, ф.16, ф.17, ф.18, 19, ф.22, ф.23, ф.5а | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | |
| 10.35 | Лава 6-1-20 | ПС 110 кВ Малиновская | ф.6-4-3 РП15 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 10.36 | Конвейерный уклон пласта 50 | ПС 110 кВ Ульяновская | Ф.6-7 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 4,00 | |
| 10.37 | Лава 48-6; леготочный конвейер №5 участок 1 | ПС 110 кВ Ерунаковская | ф.3-5; ф.4-5; ф.3-3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 10.38 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Абагурская фабрика | ПС 110 кВ Обогащительная | ф.6-14-А; ф.6-46-А; ф.6-33-О | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 10.39 | АО "Разрез Томусинский" | ПС 110 кВ Томская | ф.6-3-В | ДУ | до 5 мин | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.40 | АО "Разрез Томусинский" | ПС 110 кВ Томская | ф. 6-7-П (резерв ф. 6-2-В) | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10.41 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф. 6-10-Ю | ДУ | до 5 мин | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 10.42 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф. 6-18-У | ДУ | до 5 мин | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10.43 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф. 6-20-С | ДУ | до 5 мин | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10.44 | Шахта "Березовская" | РП-6 "Очистные" от ф.6-107 от ПС 35 кВ Березовская-Новая | ЯЧ№2,3 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.45 | Шахта "Березовская" | РПП-6 "БКРУ-7" от ф.6-110 от ПС 35 кВ Березовская-Новая | КРУВ-6 №1,3 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10.46 | Шахта "Березовская" | РПП-6 "3-й Уклон" от ф.6-113 от ПС 35 кВ Березовская-Новая | КРУВ-6 №2,4 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 10.47 | Шахта "Березовская" | РПП-6 "3-й Уклон" от ф.6-215 от ПС 35 кВ Березовская-Новая | КРУВ-6 №6,7,9 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 10.48 | Шахта "Березовская" | РП "ВПС" от ф.6-14 от ПС 35 кВ ВПС | Ф. 6-12 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 10.49 | Шахта "Березовская" | РП "ВПС" от ф.6-11 от ПС 35 кВ ВПС | Ф.6-18 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.50 | Шахта "Первомайская" | РП-6 "Очистные" от ф.6-22 от ПС 35 кВ Первомайская | ЯЧ№2,3 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10.51 | Шахта "Первомайская" | РП-6 "41 бр-т" от ф.6-34 от ПС 35 кВ Первомайская | КРУВ-6 №2 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 10.52 | Шахта "Первомайская" | КРУВ-6 "ВМП" от ф.6-36 от ПС 35 кВ Первомайская | КРУВ-6 №15 | ОП | от 5 до 20 мин | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 10.53 | АО "ОФ "Междуреченская": Компрессор поз.211, Насос поз.101, Насос поз.98, Насос поз.198, Компрессор поз.213, Грохот поз.34, Насос поз.90, Конвейер поз.20, Насос поз.85, Насос поз.65, Насос поз.81, Насос поз.77, Насос поз.90, Насос поз.97, Насос поз.69, Насос поз.104, Насос поз.127, Дробилка поз.3 | ПС 110 кВ Карьерная | ф. 6-12Ц | ДУ | до 5 мин | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 10.54 | АО "ОФ "Междуреченская": Насос поз.127; Приточный вентилятор поз.П1; Конвейер поз.32; Центрифуга поз.172; Конвейер поз.281; Конвейер поз.300; Центрифуга поз.156; Конвейер поз.224; Вентилятор поз. В2; Конвейер поз. 4; Насос поз.67; Питатель поз.1; Компрессор поз.206; Вентилятор поз. В2П. | ПС 110 кВ Карьерная | ф. 6-5Ц | ДУ | до 5 мин | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 10.55 | МКД, школы, техникум, поликлиника, санаторий, ВНС, Дворец Спорта | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-51-Г (РП-21-1) | ДУ | до 5 мин | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 10.56 | МКД, д/сад, школа, поликлиника, мед.центр, ВНС, Дворец Спорта, администрация района | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-38-Г (РП-21-2) | ДУ | до 5 мин | | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 10.57 | ООО "Горэлектросеть": МКД, д/сады, учебные, наркодиспансер, ВНС, ТТП Кузбассэнерго-РЭС: Ф-л ПАО МРСК Сибири, ЗАО Кузбассэнергосвязь | ПС 110 кВ Ширпотреб | ф.6-11-Г (РП-3-1) | ДУ | до 5 мин | | | | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 10.58 | ООО "Горэлектросеть": МКД, д/сад, ВНС, ТРЦ Кузбассэнерго-РЭС: ПАО БИНБАНК, ИП Гостищева С.А., ООО ЧОП Интерлок-Н, ТСЖ Павловское, ООО Городской Теннисный Центр, ИП Исайкова М.В., ЗАО "РЦТК", ЗАО Химзулетмет, ИП НХК Металлург, ГКГУ Утр. Пенс фонда РФ, Ф.л. Неретина Л.И., МК УДКХ и Б Админ. г.Новокузнецка, ф.л. Онегина В.В., ИП Бодягуа З.А., ООО Сервис - Леда, ООО "УК-Семерка", ООО Финансовые инструменты, ПАО "ВымпелКом", ООО ЭК СибМайнинг, ООО Ям! Ресторанте Интернешнл Раша Сит Ай Эе, Мирошник Л.И., ООО Цифровые технологии, ООО "ЭнергоРесурс", ф.л. Коляденко М.С., Новиков М.Ю. | ПС 110 кВ Северная | ф.6-21-Г (РП-35-1) | ДУ | до 5 мин | | | | | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 10.59 | МКД, д/сад, ВНС, ТРЦ | ПС 110 кВ Северная | ф.6-40-Г (РП-35-2) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 10.60 | МКД, частные жилые дома, КНС, Дворец Спорта | ПС 110 кВ Северная | ф.6-20-Г (РП-3-2) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 10.61 | МКД, учебные, поликлиника, ВНС | ЦРП-1 (Центральная ТЭЦ ф.ЦРП-1) | ф.22-51 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 1,26 |
| 10.62 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Томусинская | ф.31 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10.63 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Томусинская | ф.38 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10.64 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Томусинская | ф.8 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 10.65 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Томусинская | ф.7,14 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.66 | АО "ТПТУ" | ПС 110 кВ Томусинская | ф.9 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10.67 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Клетьева | ф.24 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,38 |
| 10.68 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Клетьева | ф.6 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,38 |
| 10.69 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Клетьева | ф.9 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10.70 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Клетьева | ф.3 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10.71 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Клетьева | ф.17 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,14 |
| 10.72 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Распадская-1 | ф.15 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.73 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Распадская-1 | ф.20 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.74 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Распадская-1 | ф.26 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10.75 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Распадская-1 | ф.32 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.76 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.33 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 10.77 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.17 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10.78 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.36 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 10.79 | АО "ОФ" Рападская"" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.27 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 10.80 | АО "ОФ" Рападская"" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.19 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10.81 | Междуреченский городской округ | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.11 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,12 |
| 10.82 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.23 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10.83 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.29 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.84 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.25 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10.85 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.35 | ОП | от 5 до 20 мин | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10.86 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.40 | ОП | от 5 до 20 мин | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10.87 | АО "ОФ" Рападская"" | ПС 110 кВ Рападская-1 | ф.28 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 3,54 |
| 10.88 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.14 | ОП | от 5 до 20 мин | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 10.89 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.3 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10.90 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.2 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10.91 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.4 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.92 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.5 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 10.93 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.7 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10.94 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Красногорская | ф.12 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10.95 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.6 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10.96 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.13 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 10.97 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.17 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 10.98 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.20 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10.99 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.16 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10.100 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.14 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10.101 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.5 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10.102 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.7 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10.103 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Куренская | ф.8 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10.104 | ООО "Мысковская ЭСО" | ПС 110 кВ Куренская | ф.15 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,54 |
| 10.105 | ООО "Мысковская ЭСО" | ПС 110 кВ Куренская | ф.24 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,17 |
| 10.106 | АО "Междуречье", ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Карьерная | ВЛ 35 кВ У-5, У-6 (ПС 35 кВ Сибиргинская-1, ПС 35 кВ Узунгольская) | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 10.107 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Карьерная | ВЛ 35 кВ У-7, У-8 (ПС 35 кВ Сортировочная) | ДУ | до 5 мин | | | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10.108 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ВЛ 35 кВ У-1, У-2 (ПС 35 кВ Тяговая) | ДУ | до 5 мин | | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10.109 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Карьерная | ВЛ 35 кВ У-3, У-4 (ПС 35 кВ Породная) | ДУ | до 5 мин | | | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 10.110 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф.6-6к | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10.111 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф.6-15с | ДУ | до 5 мин | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 10.112 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф.6-7ю | ДУ | до 5 мин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10.113 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф.6-8п (ПС 6 кВ ЦРП Междуреченского) | ДУ | до 5 мин | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 10.114 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная | ф.6-9п (ПС 6 кВ ЦРП Междуреченского) | ДУ | до 5 мин | | | | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 10.115 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Томская | ф.6-18о | ДУ | до 5 мин | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 10.116 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.39 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 10.117 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.25 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 10.118 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.24 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 10.119 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.26 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 10.120 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.17 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 10.121 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.19 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 10.122 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.8 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 10.123 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.31 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,88 |
| 10.124 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.34 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,44 |
| 10.125 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.27 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 10.126 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.40 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 10.127 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.42 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 10.128 | ПАО "Рападская" | ПС 110 кВ Рападская-2 | ф.2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.129 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Ольжераская | В-6 Т-10000 | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10.130 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-3 | ф.15 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10.131 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-3 | ф.17 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10.132 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Рападская-3 | ф.20 | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10.133 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Угольная | ф.5 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10.134 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Угольная | ф.6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.135 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Угольная | ф.8 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.136 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Угольная | ф.16 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 10.137 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Угольная | ф.7 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 10.138 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Угольная | ф.10 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10.139 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Таежная | ф.4 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10.140 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Таежная | ф.8 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10.141 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Таежная | ф.7 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10.142 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Таежная | ф.10 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10.143 | АО "Междуречье" | ПС 35 кВ Высотная | ф.10 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 10.144 | АО "Междуречье" | ПС 35 кВ Высотная | ф.4 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10.145 | АО "Междуречье" | ПС 35 кВ Высотная | ф.8 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 10.146 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.22 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10.147 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.25 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10.148 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.28 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 10.149 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.210 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 10.150 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.211 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 10.151 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.212 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 10.152 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.215 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10.153 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.216 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10.154 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.220 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 10.155 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.221 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 10.156 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.223 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 10.157 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.224 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 10.158 | Междуреченский городской округ | ПС 35 кВ Восточная-городская | ф.225 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 10.159 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Районная Котельная | ф.12 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.160 | Междуреченский городской округ | ПС 110 кВ Районная Котельная | ф.23 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 10.161 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 110 кВ Районная Котельная | ф.27 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.162 | Междуреченский городской округ | ПС 110 кВ Чебоксарская | ПК-127 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 10.163 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Копшагольская | ф.13 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.164 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Копшагольская | ф.5 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 10.165 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Поймаенная | ф.2 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10.166 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Поймаенная | ф.1 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10.167 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Поймаенная | ф.7 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10.168 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Поймаенная | ф.8 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10.169 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Поймаенная | ф.10 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10.170 | ПАО "Южный Кузбасс" | ПС 35 кВ Табаласская | ф.3 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10.171 | ООО "Талдинский Западный" | ПС 110 кВ Северный Борт | ф.3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 10.172 | ООО "ТалГЭК" | ПС 110 кВ Северный Борт | ф.1 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 10.173 | ООО "Ресурс" | ПС 110 кВ Северный Борт | ф.7 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 10.174 | АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 35 кВ Центральная | В-6 Т-10000 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,96 | 0,96 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 10.175 | АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 35 кВ Восточная | ф.3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 10.176 | АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 35 кВ Восточная | ф.8 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 10.177 | АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Талдинская | ф.14 | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10.178 | АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Талдинская | ф.22 | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 10.179 | АО "УК "Кузбассразрезуголь" | ПС 110 кВ Казанковская | ф.3 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.180 | ООО "Сибэнергоуголь" | ПС 35 кВ Лысая | ф.13 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | 0,58 |
| 10.181 | КАО "Азот" | ПС № 175 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | FG-901a | ОП | от 20 до 60 мин | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10.182 | КАО "Азот" | ПС № 175 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | FG-901s | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 10.183 | КАО "Азот" | ПС № 175 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | FG-902cs | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 10.184 | КАО "Азот" | ПС № 163 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | Нагрузка 0,4 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.185 | КАО "Азот" | ПС № 163 (от ЗРУ-6 кВ НК ТЭЦ яч.63) | Нагрузка 0,4 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.186 | КАО "Азот" | ПС № 118 (от ЗРУ-6 кВ НК ТЭЦ яч.109) | Нагрузка 0,4 кВ | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.187 | КАО "Азот" | ПС № 55 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | Насос № 1 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 10.188 | КАО "Азот" | ПС № 81 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | МК-521a | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 10.189 | КАО "Азот" | ПС № 5Б (от ЗРУ-6 кВ НК ТЭЦ яч.84) | Насос № 2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 10.190 | КАО "Азот" | ПС № 38 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | СДК-3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.191 | КАО "Азот" | ПС № 142 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | 1-й каскад ГАС | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 10.192 | КАО "Азот" | ПС № 142 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | 2-й каскад ГАС | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.193 | КАО "Азот" | ПС № 142 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | 3-й каскад ГАС | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | 0,70 |
| 10.194 | КАО "Азот" | ПС № 43 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | Насос № 2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10.195 | КАО "Азот" | ПС № 140 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | КК-101 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 10.196 | КАО "Азот" | ПС № 80 (от ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ) | СД-1 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 10.197 | КАО "Азот" | ПС № 69 (от ЗРУ-6 кВ НК ТЭЦ яч.89) | КГК-6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 10.198 | АО "Черниговцев" | ПС 110 кВ Черниговская | ф.6-31 | ДУ | до 5 мин | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 10.199 | АО "Черниговцев" | ПС 110 кВ Черниговская | ф.6-9 | ДУ | до 5 мин | | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 10.200 | АО "Черниговцев" | ПС 110 кВ Черниговская | ф.6-32 | ДУ | до 5 мин | | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 10.201 | АО "Черниговцев" | ПС 110 кВ Черниговская | ф.6-6 | ДУ | до 5 мин | | | | | | | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 10.202 | Линия дробильного отделения №1 (2 МВт) | ПС Дробильного отделения (от фидера 6-12ДО ПС 110 кВ Толкинская) | Яч. №7 | ОП | от 20 до 60 мин | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.203 | Цементная мельница №4 | ПС Цементных мельниц (от фидера 6-18 ЦМ ПС 110 кВ Топкинская) | Яч. №24 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10.204 | Сырьевая мельница №2 | ПС Сырьевых мельниц (от фидера 6-26 СО ПС 110 кВ Топкинская) | Яч. №10 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10.205 | Первая технологическая линия отделения "Гидрофол" | ПС Гидрофол (от фидера А-22 Топкинская-Гидрофол ПС 110 кВ Топкинская) | Яч. №5, №7 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10.206 | ООО "Химпром" | ПС № 12 ООО "Химпром" (от яч. №16 на ПС 35 кВ Транзитная) | Ввод № 15 | ОВБ | от 20 до 60 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10.207 | ООО "Химпром" | ПС № 1 ООО "Химпром" (от яч. №58 на Кемеровской ГРЭС) | Ввод № 3 | ОВБ | от 20 до 60 мин | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 10.208 | ООО "Химпром" | ПС № 1 ООО "Химпром" (от яч. №57 на Кемеровской ГРЭС) | Ввод № 2 | ОВБ | от 20 до 60 мин | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10.209 | ООО "Химпром" | ПС № 10 ООО "Химпром" (от яч. №10 на Кемеровской ГРЭС) | Ввод № 6 | ОВБ | от 20 до 60 мин | | | | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 10.210 | ООО "Разрез Березовский" | ПС 35 кВ Магпошнская | ф. №6-3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 3,10 |
| 10.211 | ООО "Электротром" | ПС 35 кВ Электромашная | ф. 6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,80 |
| 10.212 | ООО "Участок Коксовый" | ПС 35 кВ №1 Киселевская подрайонная | ф. 6-11-В | ОП | от 20 до 60 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.213 | ООО "ОФ "ТАЙНИНСКАЯ" | ПС 35 кВ №2 Тайнинская | ф. 6-4 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10.214 | СП ООО "Барзасское товарищество" | ПС 35 кВ Романовская | ф. 6-3 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10.215 | СП ООО "Барзасское товарищество" | ПС 110 кВ Товарищ | ф. 6-5 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10.216 | СП ООО "Барзасское товарищество" | ПС 110 кВ Товарищ | ф. 6-6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,75 |
| 10.217 | Поликлиника, Обл. Архив, Военкомат, Таможня, Больница ГУФСИН, Д/С, Школы, Дома коммунального и частного сектора | РП-16 от яч.26 ПС 35 кВ Новая | ф.16-5 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 10.218 | Гимназия, ОВД, Школа, ЦТП, Дома коммунального сектора | РП-16 от яч.13 ПС 35 кВ Новая | ф.16-4 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 1,92 |
| 10.219 | Д/С, Котельная, Дома коммунального и частного сектора | РП-10 от яч.24 ПС 110 кВ Южная | ф.10-3 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 2,71 |
| 10.220 | АТС, Дома коммунального сектора | РП-10 от яч.24 ПС 110 кВ Южная | ф.10-10 | ОП | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,52 |
| 10.221 | Спортшкола, Кировский ОВД, АТС, Поликлиника, Школа, Хлебозавод №4, Д/С, Дома коммунального и частного сектора | РП-5 от яч.20 Кемеровская ТЭЦ | ф.5-5 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 1,90 | 1,90 | 2,45 |
| 10.222 | Банкз, Д/С, Кировский ОВД, Дома коммунального и частного сектора | РП-5 от яч.49 Кемеровская ТЭЦ | ф.5-6 | ОП | от 5 до 20 мин | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,62 |
| 10.223 | Банки, Д/С, Школы, Сельская больница, Котельная № 38, КНС-4, Дома коммунального и частного сектора | РП-32 от яч.16 ПС 110 кВ Рудничная | ф.32-22 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 10.224 | Банки, Д/С, Школы, Сельская больница, Котельная № 38, КНС-4, Дома коммунального и частного сектора | РП-32 от яч.2 ПС 110 кВ Рудничная | ф.32-10 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 10.225 | Д/С, Дома коммунального и частного сектора | РП-48 от яч.10 ПС 110 кВ Рудничная | ф.48-20 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,65 |
| 10.226 | Д/С, Дома коммунального и частного сектора | РП-48 от яч.28 ПС 110 кВ Рудничная | ф.48-21 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,75 |
| 10.227 | Котельные, Д/С, Школы, Поликлиника, КНС, Дома коммунального и частного сектора | РП-50 от яч.12 ПС 110 кВ Ступник | ф.50-20 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 10.228 | Котельные, Д/С, Школы, Кемеровский Ботанический Сад, ЦОДД, КНС, Дома коммунального и частного сектора | РП-50 от яч.11 ПС 110 кВ Ступник | ф.50-21 | ОП | от 5 до 20 мин | | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 10.229 | Банк, Д/С, Школы, Поликлиника, ЗАГС, Дома коммунального сектора | РП-38 от яч.24 ПС 110 кВ Рудничная | ф.38-18 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 10.230 | Банк, Д/С, Школы, Поликлиника, ЗАГС, Дома коммунального сектора | РП-38 от яч.19 ПС 110 кВ Рудничная | ф.38-19 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 2,69 | 2,69 |
| 10.231 | Кардиоцентр, Банк, Котельная, Дома коммунального и частного сектора | РП-23 от яч.26 ПС 110 кВ Рудничная | ф.23-15 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| 10.232 | Кардиоцентр, Банк, Котельная, В/Ч № 36, Б/С "МТС", Дома коммунального сектора | РП-23 от яч.4 ПС 110 кВ Рудничная | ф.23-12 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | 1,15 | 1,15 |
| 10.233 | Школа № 44, Кот. № 43, почта, баня, Горбольница №4, (отд.овп № 1) , ПАО "МЕГАФОН", ДК "Зенковский", общежитие, 10 коммунальных домов (271 кв. центральное отопление), 188 ч/сектор печное отопление, юр. лица | ПС 110 кВ Зенковская | ф-6-6-Ш | ОП | от 20 до 60 мин | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10.234 | 2 бойлерных, школа, д/сад, дет. дисконттернат, юр/лица, 24 комму.домов (2937 кв.), 672 ч/сектор | ПС 110 кВ Коммунальная | 10-21-М4 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 1,68 |
| 10.235 | детская боль-ца, юр/лица, 4 комму.дома(416 кв.), 273 ч/сектор. | ПС 110 кВ Коммунальная | 10-34-Б | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 10.236 | школа, насосная ст-ция, юр/лица, МУЗ"Городская поликлиника, 10 комму. домов, (1130 кв.), 44 частный сектор | ПС 110 кВ Коммунальная | 10-19-М3 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 10.237 | 15 юридических лиц, 1554 ч/сектора | ПС 110 кВ Коммунальная | 10-36-С | ОП | от 20 до 60 мин | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 10.238 | Котельная 24 (резерв), насосная, Скорая помощь 196 ч/сектор печное отопление, 18 комму.домов (633 кв. центральное отопление), Школа 4, Травмбольница. | ПС 110 кВ Прокопьевская | Ф 6-33-П | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,94 |
| 10.239 | Насосная, ЦТП, школа, детский сад, пункт полиции "Рудничный", Сбербанк, юр. лица, 2 общежития, 30 комму.домов, (1263 кв. центральное отопление), 15 ч/сектор печное отопление | ПС 110 кВ Тырганская | Ф-6-22-П | ОП | от 20 до 60 мин | | | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 10.240 | 2 Котельные, 2 насосных, скорая помощь, кож-вен. дистансер, МУП ТРК "27 пвос", юр/лица, ДМШ № 11, КузГТУ, Медицинский колледж, Управление Судебного департамента в КО, 34 комму.дом (1714кв), 52 домов ч/с. | ПС 110 кВ Тырганская | Ф-6-3-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 2,06 | 2,06 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.241 | котельная № 104,Общезягитне № 11, Юридические лица | ПС 110 кВ Тьрганская | Ф-6-20-К | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 10.242 | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевская", 7-й канал-бассейн, юр/лица, 347ч/сектор | ПС 110 кВ Тьрганская | Ф-6-9-Д | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 10.243 | шиномонтаж, АЗС, ОАО "Светлеком", "Ростелеком", д/с №1, ОАО "Астел", ООО "Вода", Интернет-42, ч/сектор 254 | ПС 110 кВ Анжерская | ф. 6-16 АГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 10.244 | д/сад "Колобок" (резерв), отделение связи №16, АЗС, шиномонтаж, магазин, киоск, ком/сектор 138, ч/сектор 369 | ПС 110 кВ Анжерская | ф. 6-7 АГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10.245 | Лидроузел, КТП-Шербиновка, котельная 1, ч/с-894,ком.-923 | ПС 110 кВ Анжерская НПС | ф. 6-27 НГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 10.246 | Спец.бюро Ритуал, ООО Анком, котельная №27, д/с №2, котельная д/с №1, общезягитне, насосная, пекарня, столовая "Северный Кузбасс", ИП Трушляков, Парра, 12 юр/лиц, 638 ч/сектора, 18 кв.комму/сектора (1-2 эт. 18 кв.) | ПС 35 кВ Судженская | ф. 6-20 ДГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 10.247 | 2-е отделение полиции, охранный предприятие, экосистема Кузбасса, магазины, киоски, кафе, библиотека, дом детского творчества, детская поликлиника, ИП-Светашев, Арутюнян, аптека, сбербанк, РКЦ, школа 22, участок теплоснабжения, д/с №27(резерв), интернат №35, ЖЭУ-Новый, 26 юр/лиц, 108 ч/сектора, 461 кв.комму/сектора | ПС 35 кВ Судженская | ф. 6-26 ДГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 10.248 | ЖЭУ-Восточный, д/с №31, котельная д/с №31, школа №7, котельная школы №7, баня№9, филиал школы №7, клуб туристов, Севмостремонт, ООО "Аверс", 13 юр/лиц, 622 ч/сектора | ПС 35 кВ Физкультурник | ф. 6-3 ФГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.249 | Маг. Ивушка, молитвенный дом, ИП Лукьянов, Кашперская, ООО "Аверс", 5 юр/лиц, 119 ч/сектора | ПС 35 кВ Физкультурник | ф. 6-21 ФГ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10.250 | Столовая, отделение связи №18, ТЕЛЕ-2, магазин, 10 юр/лиц, 478 ч/сектора, 90 кв.комму/сектора (1- 5 эт. -90 кв) | ПС 35 кВ Сибирская | ф. 6-28СТ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 10.251 | Туб.санаторий, туббольница, МП-833, спорт школа, школа верховой езды, автодром, ИП-Мамченков, Кинес, 8 юр/лиц, 187 ч/сектора, 72 кв.комму/сектора (2- 2 эт. 72 кв.) | ПС 35 кВ Сибирская | ф. 6-20СТ | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 10.252 | Автономная некоммерческая организация "Осинниковский клуб вольной борьбы", АО "Национальная Башенная Компания",Вневедомственная охрана (Контракт); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Осинниковская городская больница" (роддом, молочная кухня);Государственное профессиональное образовательное учреждение "Осинниковский горнотехнический колледж";ДНТ "Отдых" ОАО "Органика" ; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы; МКУ "Управление по защите населения и территории" Осинниковского городского округа; МП "Осинниковские бани" г.Осинники ;Муниципальное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное управление" (уличное освещение);Муниципальное унитарное предприятие "Дорога";ООО "Альфа";ООО "АльфаСтрахование-ОМС" филиал "Сибирь"; ООО "Вега"; ООО "Дельта"; ООО "Новотель"; ООО "Н-Проект";ООО "Польские машины";ООО "Польские машины";ООО "СВН";ООО "СИБИЗО" ;ООО "СибТЭК";ООО "Т2 Мобайл";ООО "СОЦ "Ашмарин";ООО "Тандем";ООО "ТВ -Строй";ООО "Цех переработки сельскохозяйственной продукции "Вишневый город";ООО "ЮжКузбасспроектстрой";Осинниковское государственное пассажирское автотранспортное предприятие,ПАО "Вьмпел-Коммуникаций";ПАО "МегаФон";ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" (ЦТП-2);Прокуратура Кемеровской области;Спортивный комплекс "Шахтер";Станция конных техников ;Центр гиппены и эпидемиологии;Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"; Централизованная библиотечная система; 25 - ИП; 16 бл/гаражей; Население: 23 МКД-1354 кв.; 1605 частный сектор | ПС 110 кВ Осинниковская | Ф-6-5-П | ОП | от 20 до 60 мин | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.253 | АО "Тандер"(магазин "Магнит";Архивное управление;Вневедомственная охрана (Контракт);Роддом,Осинниковский горнотехнический колледж,ГП КО "ЦТИ Кемеровской области";ГПОУ "Осинниковский политехнический техникум";Детский сад №13";Детский сад №25 "Золотой петушок";Детский сад №30 "Толубок";Детский сад №33 "Росинка";ДМШ № 20";ДЮСШ бокса им. В.Х.Тараша г.Осинники;Малиновский психоневрологический интернат;Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы;МКУ "Управление по защите населения и территории" Осинниковского городского округа;уличное освещение ТП-113;Муниципальное унитарное предприятие "Дорога";ООО "Блиц ";ООО "Вега"(магазин "Мир книги";ООО "Гастроном №1";ООО "Жившино-коммунальный участок (ангар);ООО "Каскад"(магазин);ООО "Калибри";ООО "Коралл";ООО "Леос-С";ООО "Осинниковская производственно-торговая компания";ООО "Регион Плюс";ООО "Регион-Эстейт";ООО "Рубин";ООО "T2 Мобайл";ООО "ТВ -Строй" ;ООО "Управляющая компания Модус Лео";ООО "Фирма "Люкс";ООО "Фрахт";ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" (ЦТП-2, ЦТП-4, ЦТП-5);Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ " ;Станция юных техников;Уголовно исполнительная инспекция;Управление культуры, образования Администрации Осинниковского ;Управление Пенсионного фонда Российской Федерации;%городского округа.;Центр занятости населения города Осинники ;Центр по гражданской обороне,чрезв. ситуациям;Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов";Центральная библиотека, 35 инд.предпринимателей; 41 бл/гаражей, Население: 52 МКД -1824 - кв, 885- частного сектора. | ПС 110 кВ Осинниковская | Ф-6-3-Н | ОП | от 20 до 60 мин | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 10.254 | 2 котельных, гидроузел, насосная, школа № 59, юр/лица, 1113 ч/сектор печное отопление, 6 коммун.домов (137 кв. центральное отопление). | ПС 35 кВ Красногорская-2 | Ф 6-50-С | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,06 |
| 10.255 | 2 котельных, школа, д/сад, насосная станция, юр/лица, 2 коммун. дома (16 кв. печное отопление), 1004 ч/сектор печное отопление | ПС 35 кВ Юго-Западная | Ф-6-4-Д | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 10.256 | Многоквартирные жилые дома 9 шт.(107 кв.)(централизованное отопление), Топкинское потребительское общество (м-н "Кооператор"), Мигуринец 2, МБОУ "ООШ № 4", Куприенко И.В., 747 ж.д. ч/сектора(печное отопление). | ПС 35 кВ Моторная | ф.10-10-ЮЖ | ОП | от 20 до 60 мин | | | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 10.257 | Психоневролог. интернат, гидроузел, котельная, пос.Б.Керлегец, 596 дома ч/с. 2 коммун.дома (16 кв.) | ПС 110 кВ №20 Гидроузел | Ф 6-13 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 10.258 | 2 Кот., Линей, 2 д/сад, АТС, 576 ч/сектор печное отопление, юр.лица, 24 коммун.домов (1197 кв. центральное отопление), 4 ч/гаража. | ПС 35 кВ №34 Северо-Западная | Ф 6-7 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 10.259 | 2 котельных, изолятор временного содержания, пост № 5 станции "Ворошилова", нефтебаза, юр./лица, 105 ч/сектор печное отопление, 9 коммун/домов (55 кв. центральное отопление) | ПС 35 кВ №10 Гореть | Ф 6-6 | ОП | от 20 до 60 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.260 | 3 Кот., 2 детсада, 1 школа, 2 больницы, проф. центр, Комитет природных ресурсов, МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС", 624 ч/сектор печное отопление, 16 коммун/домов (165 кв. центральное отопление), юр.лица | ПС 35 кВ №5 Центральная | Ф 6-6 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 10.261 | Фигиал обербанка, д/сад, ВГСЧ, гараж ГИВДД, Кот. №34, 5 магазинов, салон красоты, 7 МКД-457 кв., 17-частный сектор | ПС 110 кВ Машзавод | 6-3-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 10.262 | Гаражи, дет сад, дет дом, котельная, колледж, 6 юр лиц, 178 ч/сектор (печное), 1153 комм кв (централизованное). | ПС 110 кВ Машзавод | 6-41-Г | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 10.263 | 4 Котел., 2 д/сад, дет. санаторий, 2 АТС, Администрация, Драм театр, Школа №2, Дворец детского творчества, Ростелеком, отдел полиции "Центральный", Сбербанк, ООО "ЭнергоКубасс" 80 ч/сектор печное отопление, 37 коммун/дома (1002 кв. центральное отопление). | ПС 6 кВ №9 (от ПС 35 кВ Красный Углекот) | ф. 6 - 1 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 10.264 | 5 юр/лиц, Котельная. 88 ж/домов (печное отопление) частного сектора, 7 домов кот типа (печное отопление), 2 дома барачного типа 26 кв. (печное отопление). | ПС 110 кВ Мехзаводская | 10-18 X | ОП | от 20 до 60 мин | | | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10.265 | Котельная №3; 2-д/с; 98 жд.ч/с (печное отопление).Многоквартирные жилые дома 27 шт (1934 кв.) (централизованное отопление) СК "Олимп"; 3 гаражные площадки | ПС 110 кВ Мехзаводская | 10-3-65 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10.266 | ЭЖБИ, 2 юр.лица | ПС 110 кВ Пионерная | Ф-10-8-ПБ-2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 0,21 | 0,21 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.267 | ЗАО "ЭПК", УДКХ и Б, Колосков С.В., Киреев Анатолий Тимофеевич, прочие потребители (16 юр/лиц), ООО "БАСТ", ООО "Жедпорсервис", ООО "ЭЖБК-Сервис+", Управление МВД России по г.Новокузнецку, прочие потребители (12 юр/лиц) | ПС 110 кВ Северная | ф.6-6-С | ДУ | до 5 мин | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 10.268 | ИП Ковалев Е.А., АО "ТЕНРОСИВ", ПГСК "ДОЗ", ООО "Астрон-Ойл", УДКХ и Б, прочие потребители (44 юр/лица) | ПС 110 кВ Северная | ф.6-31-С | ДУ | до 5 мин | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 10.269 | ЗАО "Сибирский Хлеб", ООО "НДСК им.Косилова"), ООО "Запсиб лифт"(ПЭ) | ПС 110 кВ Северная | ф.6-17-С | ДУ | до 5 мин | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10.270 | Население, ЮЛ | РП-3 от ф.6-1г ПС 110 кВ Безруковская | ф.6-1г | ОП | от 20 до 60 мин | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 10.271 | Население, ЮЛ | РП-5 от ф.6-19д ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-8х | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.272 | Население, ЮЛ | РП-5 от ф.6-19д ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-514о от ПСС-27 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,17 |
| 10.273 | Население, ЮЛ | РП-5 от ф.6-19д ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-16 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,10 |
| 10.274 | Население, ЮЛ | РП-5 от ф.6-36 ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-13в | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 10.275 | Население, ЮЛ | РП-5 от ф.6-36 ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-11 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,06 |
| 10.276 | Население, ЮЛ | РП-5 от ф.6-36 ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-5х | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,03 |
| 10.277 | Население, ЮЛ | ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-21к | ДУ | до 5 мин | | | | | | | | | | 0,19 |
| 10.278 | Население, ЮЛ | РП-2 от ф.6-6г ПС 35 кВ Строительная | ф.6-12к | ОП | от 20 до 60 мин | | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 10.279 | Население, ЮЛ | РП-2 от ф.6-6г ПС 35 кВ Строительная | ф.6-19 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 10.280 | Население, ЮЛ | РП-2 от ф.6-6г ПС 35 кВ Строительная | ф.6-11д | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,08 |
| 10.281 | ООО Шахта Алардинская | ПС 110 кВ № 41 Кедровая | Ф.6-41-5 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 10.282 | ООО Шахта Алардинская | ПС 110 кВ № 41 Кедровая | Ф.6-41-21В | ОП | от 5 до 20 мин | | | | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 10.283 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Обогагательная № 24 | Ф.6-24-38 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10.284 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Тигровая № 15 | Ф.10-15-26 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | | | | 0,50 |
| 10.285 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Тигровая № 15 | Ф.10-15-27 | ОП | от 5 до 20 мин | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10.286 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Тигровая № 15 | Ф.10-15-11 | ОП | от 5 до 20 мин | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.287 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Тигровая № 15 | Ф.10-15-12 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.288 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Тигровая № 15 | Ф.10-15-23 | ОП | от 5 до 20 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10.289 | ЗАО "Проктоевский угольный разрез" | ПС 35 кВ №15 Разрез | ф.14 | ОП | от 20 до 60 мин | | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 10.290 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Шурапская | ф.6-2-8 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10.291 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Шурапская | ф.6-2-4 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 10.292 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Центральная | ф.6-2-9 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 10.293 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Горная | ф.6-1-5 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| 10.294 | Филиал АО "Черниговец"- Шахта "Южная" | ПС 35 кВ Лутутинская | КРУ СЭЦ-63 Ф № 1-2 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10.295 | Филиал АО "Черниговец"- Шахта "Южная" | ПС 35 кВ Лутутинская | ЦПП КРУВ-6 Ф № 9 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10.296 | ООО ОФ "Коксовая" | ПС 35 кВ №1 ш.Коксовая | ф.19 | ОП | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | 0,65 |
| 10.297 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана, Шахта им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №38 Красноярская | Ф6-8-РПП | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10.298 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана, Шахта им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №38 Красноярская | Ф6-13-РПП | ОП | от 20 до 60 мин | | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 10.299 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана, Шахта им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №38 Красноярская | Ф6-14-РПП | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10.300 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана, Шахта им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №404 Магистральная | Ф6-36-КНС | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.301 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана, Шахта им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №404 Магистральная | Ф6-47-КНС | ОП | от 20 до 60 мин | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10.302 | ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-8-Р | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10.303 | ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Мысковская | ф.6-18-Р | ДУ | до 5 мин | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.304 | ООО Промбетон | ПС 35 кВ Строительная | ф.6-23-Б | ДУ | до 5 мин | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10.305 | ООО Промбетон, ООО "Сибирская Тепловая компания" | ПС 35 кВ Строительная | ф.6-22-Ц | ДУ | до 5 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10.306 | ООО Промбетон | ПС 35 кВ Строительная | ф.6-16-Р | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10.307 | ООО Промбетон | ПС 35 кВ Строительная | ф.6-12-П | ДУ | до 5 мин | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 10.308 | ООО Промбетон | ПС 35 кВ Строительная | ф.6-7-П | ДУ | до 5 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.309 | ЗАО Распадская Коксовая | ПС 35 кВ Нагорная | ф.6-9-С | ДУ | до 5 мин | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 10.310 | ЗАО Распадская Коксовая, МУП "Междуреченский Водоканал" | ПС 35 кВ Нагорная | ф.6-29-С | ДУ | до 5 мин | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 10.311 | СТ Береговое, ПАО Южно-Кузбасская ГРЭС | ПС 110 кВ Тепловая | ф.6-11-П, 6-5-П | ДУ | до 5 мин | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10.312 | ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Северная | ф.6-15-К, 6-32-К | ДУ | до 5 мин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10.313 | ОАО Энергия-Холдинг | ПС 110 кВ Северная | ф.6-27-С | ДУ | до 5 мин | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10.314 | ООО "МСК Энерго" (КузнецкиеМеталлоконструкции) | ПС 110 кВ Северная | ф.6-29-МК | ДУ | до 5 мин | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10.315 | ООО ТПК "Золотое крыло" | ПС 110 кВ Северная | ф.6-33-З | ДУ | до 5 мин | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10.316 | ООО "ЭнергоРесурс" | ПС 110 кВ Северная | ф.6-41-ГН | ДУ | до 5 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.317 | ИП Рождуккин А.А. | ПС 110 кВ Северная | ф.6-43-ЧП | ДУ | до 5 мин | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10.318 | ПАО "ВымпелКом", ПАО МегаФон, МТТП, ООО "Транзит-Б", ООО "ЭнергоРесурс", ООО "ЕВРОТЭК" | ПС 110 кВ Северная | ф.6-34-ГН | ДУ | до 5 мин | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10.319 | ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Северная | ф.6-22-О | ДУ | до 5 мин | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10.320 | ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Северная | ф.6-18-НП, 6-9-НП | ДУ | до 5 мин | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 10.321 | ООО "МСК Энерго" (КузнецкиеМеталлоконструкции) | ПС 110 кВ Северная | ф.6-12-МК | ДУ | до 5 мин | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 10.322 | ООО ЭК СибМайнинг | ПС 110 кВ Северная | ф.6-19-О | ДУ | до 5 мин | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 10.323 | ИП Петухов С.В., ЗАО "РЦТК", ЗАО "ЗапсибТранстелеком", ИП Кабаева А.Д., ИП Копылов Б.Б., ИП ЖИЛФОНД, МК УДКХ и Б Админ. г.Новокузнецка, МАОУ ДОД ДЮСШ N2, Комитет ЖКХ администр.г.Новокузнецка, ООО "Ремстрой-Н", НО ЧОУ ДПО "Эталон", Нотариус Лебедко И.Н., ОАО "ПАТП-4", ООО "Сиб.Инвестиционная Группа", ООО "СибЭнерго", ООО "Сибирские Сети", ООО "СП "Полосухинский", ООО Междуреченское пиво, ООО Магазины N5, ООО КДСК, ООО "УК Геспия", ООО "ЭнергоРесурс", ООО Цифровые технологии, ООО УК ЖКХ, ООО ЭК СибМайнинг, ООО ПИП Спаль, ООО Т2 Мобайл, ПАО "Ростелеком", ФГУП Почта России, Филиал ПАО "МТС" в КО, Ф.л. Андреев М.В., ПАО "ВьмпелКом" | ПС 35 кВ Байдаевская | ф.6-8-17 | ОВБ | от 20 до 60 мин | | | | | | | | | | | 1,06 |
| Итого по энергорайону: | | | | | | до 5 мин | 27,65 | 30,98 | 31,51 | 39,07 | 41,63 | 41,63 | 45,14 | 52,59 | 52,78 | 53,30 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 16,20 | 21,05 | 28,81 | 32,02 | 41,50 | 44,77 | 49,93 | 56,19 | 65,80 | 76,92 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 27,13 | 32,56 | 44,69 | 49,91 | 56,74 | 69,90 | 76,52 | 90,39 | 100,78 | 132,50 |
| | | | | | | всего | 70,98 | 84,59 | 105,01 | 121,00 | 139,88 | 156,31 | 171,59 | 199,17 | 219,36 | 262,72 |
| | | | | | | всего по ДУ | 27,65 | 30,98 | 31,51 | 39,07 | 41,63 | 41,63 | 45,14 | 52,59 | 52,78 | 52,78 |
| Итого по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» | | | | | | до 5 мин | 84,96 | 96,58 | 104,02 | 133,96 | 143,24 | 160,52 | 167,48 | 191,83 | 218,08 | 249,26 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 25,95 | 32,29 | 46,72 | 56,04 | 78,40 | 89,92 | 110,52 | 145,75 | 161,16 | 185,49 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 40,04 | 47,15 | 67,52 | 77,16 | 93,48 | 114,75 | 129,73 | 150,15 | 184,98 | 258,54 |
| | | | | | | Всего | 150,95 | 176,03 | 218,26 | 267,15 | 315,12 | 365,18 | 407,72 | 487,72 | 564,22 | 693,29 |
| | | | | | | всего по ДУ | 77,36 | 81,89 | 85,98 | 112,28 | 116,24 | 125,31 | 129,27 | 147,92 | 148,69 | 165,28 |
| В т.ч. по энергоузлу (энергорайону): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Высокая, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Кузнецкая, ПС 110 кВ Береговая, шины 110 кВ ПС 220 кВ ЗСМК, Западно-Сибирская ТЭЦ, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 34,61 | 35,81 | 35,81 | 39,57 | 39,57 | 50,40 | 50,40 | 51,62 | 63,92 | 63,92 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 1,50 | 2,88 | 4,54 | 4,54 | 6,20 | 6,20 | 8,48 | 34,59 | 38,77 | 41,28 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 7,50 | 7,50 | 11,50 | 11,50 | 14,30 | 18,00 | 22,10 | 23,90 | 45,60 | 85,30 |
| | | | | | | всего | 43,61 | 46,19 | 51,85 | 55,61 | 60,07 | 74,60 | 80,98 | 110,11 | 148,29 | 190,50 |
| | | | | | | всего по ДУ | 34,61 | 35,81 | 35,81 | 39,57 | 39,57 | 46,00 | 46,00 | 47,22 | 47,22 | |
| ПС 110 кВ Ново-Чертинская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая, ПС 110 кВ Краснокаменная, ПС 110 кВ Усгат, ПС 110 кВ Афонинская, ПС 110 кВ Черкасов Камень, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 7,46 | 7,46 | 10,40 | 10,40 | 11,74 | 11,93 | 11,93 | 21,26 | 21,84 | 22,62 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 1,07 | 2,95 | 7,04 | 9,91 | 15,52 | 17,76 | 21,57 | 28,59 | 32,69 | 34,47 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,93 |
| | | | | | | всего | 9,03 | 10,91 | 17,94 | 20,81 | 27,76 | 30,19 | 34,00 | 50,35 | 55,03 | 59,02 |
| | | | | | | всего по ДУ | 7,46 | 7,46 | 10,40 | 10,40 | 11,74 | 11,93 | 11,93 | 21,26 | 21,84 | 22,62 |
| ПС 110 кВ Пихтач, ПС 110 кВ Кузель, ПС 110 кВ Тайга, ПС 110 кВ Хопкино, ПС 110 кВ Яшканская, ПС 110 кВ ЯЦЗ, ПС 110 кВ Литвиново, ПС 110 кВ Тальменка, ПС 110 кВ Тугальская, ПС 110 кВ Урожайная, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Техноколь, ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Юрга-2, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ ЮМЗ, ПС 110 кВ Воинская, ПС 110 кВ Большеямная, ПС 110 кВ Звездная, ПС 110 кВ Мозжухинская, ПС 110 кВ Төлевая, ТЭЦ Юрмап, ПС 110 кВ Сураново включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 0,47 | 1,75 | 2,37 | 5,16 | 5,22 | 6,22 | 6,67 | 6,67 | 7,87 | |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 3,69 | 3,69 | 4,73 | 4,73 | 6,73 | 6,73 | 13,23 | 15,59 | 17,21 | 22,21 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | всего | 5,16 | 6,44 | 8,10 | 10,89 | 14,45 | 16,07 | 23,02 | 25,38 | 27,00 | 33,20 |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,25 | 0,25 | 0,87 | 1,35 | 1,41 | 2,41 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | |
| ПС 110 кВ Судженка, ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Яя, ПС 110 кВ Ижморская, ПС 110 кВ Иверка, ПС 110 кВ Беркульская, ПС 110 кВ Антибесская, ПС 110 кВ 3704 км, ПС 110 кВ Маринск, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Маринский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чумайская, ПС 110 кВ Макаракская, ПС 110 кВ Тисульская, ПС 110 кВ Маринская НПС, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 1,79 | 2,39 | 3,33 | 3,66 | 7,06 | 7,06 | 8,83 | 10,41 | 20,43 | 20,63 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 4,56 | 4,68 | 5,81 | 9,24 | 18,46 | 23,90 | 28,19 | 28,69 | 28,69 | 34,39 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 6,35 | 7,07 | 9,14 | 12,90 | 25,51 | 30,95 | 37,02 | 39,10 | 49,12 | 55,02 |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ПС 110 кВ Маринск, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Маринский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чумайская, ПС 110 кВ Макаракская, ПС 110 кВ Тисульская, ПС 110 кВ Маринская НПС, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,83 | 1,16 | 2,01 | 2,01 | 3,73 | 5,31 | 15,33 | 15,53 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,68 | 11,95 | 16,42 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 4,14 | 4,14 | 4,58 | 5,84 | 13,95 | 18,42 | 22,64 | 24,22 | 34,24 | 34,44 |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Маринская НПС, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 4,50 | 4,50 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 10,97 | 10,97 |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ПС 110 кВ Кирова-Западная, ПС 110 кВ Егозово, ПС 110 кВ Непрерывка, ПС 110 кВ Контрольный, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ Промышленная-сельская, ПС 110 кВ Торсьма, включая понизительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | | | | | | до 5 мин | 2,36 | 2,56 | 3,16 | 3,16 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,42 | 17,02 |
| | | | | | | от 5 до 20 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | всего | 2,36 | 2,56 | 3,16 | 3,16 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,42 | 17,02 |
| | | | | | | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------|----|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| ПС 110 кВ Космическая, шины 110 кВ ПС 220 кВ Занскитимская, включая понижительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | до 5 мин | 2,17 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 8,29 | 8,29 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | | | | |
| | от 5 до 20 мин | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 5,51 | 5,51 | 8,32 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | | | | |
| | от 20 до 60 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | всего | 2,17 | 5,68 | 8,52 | 11,19 | 11,19 | 16,61 | 18,98 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | | | | |
| | всего по ДУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ПС 110 кВ Новоленинская, ПС 110 кВ Алексиевская, ПС 110 кВ Польшаевская-3, ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная, шины 110 кВ Беловской ГРЭС, ПС 110 кВ Ново-Моховская, ПС 110 кВ Заречная-Новая, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Костромовская, ПС 110 кВ Беловская, ПС 110 кВ Ново-Чертинская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая, ПС 110 кВ Краснокаменская, ПС 110 кВ Ускал, ПС 110 кВ Афонинская, ПС 110 кВ Черкасов Камень, включая понижительные подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания | до 5 мин | 15,90 | 17,41 | 22,15 | 37,65 | 40,38 | 43,22 | 44,45 | 55,45 | 58,47 | 75,14 | | | | |
| | от 5 до 20 мин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | от 20 до 60 мин | 4,42 | 6,09 | 10,33 | 14,75 | 19,94 | 23,73 | 27,99 | 32,74 | 35,49 | 37,62 | | | | |
| | всего | 20,32 | 23,51 | 32,48 | 52,40 | 60,32 | 66,95 | 72,44 | 88,20 | 93,97 | 112,76 | | | | |
| | всего по ДУ | 14,84 | 14,84 | 17,78 | 32,28 | 33,62 | 35,26 | 35,26 | 45,24 | 45,82 | 62,41 | | | | |
| Остальные центры питания Кузбасской энергосистемы | до 5 мин | 27,65 | 30,98 | 31,51 | 39,07 | 41,63 | 41,63 | 45,14 | 52,59 | 52,78 | 53,30 | | | | |
| | от 5 до 20 мин | 16,20 | 21,05 | 28,81 | 32,02 | 41,50 | 44,77 | 49,93 | 56,19 | 65,80 | 76,92 | | | | |
| | от 20 до 60 мин | 27,13 | 32,56 | 44,69 | 49,91 | 56,74 | 69,90 | 76,52 | 90,39 | 100,78 | 132,50 | | | | |
| | всего | 70,98 | 84,59 | 105,01 | 121,00 | 139,88 | 156,31 | 171,59 | 199,17 | 219,36 | 262,72 | | | | |
| | всего по ДУ | 27,65 | 30,98 | 31,51 | 39,07 | 41,63 | 41,63 | 45,14 | 52,59 | 52,78 | 52,78 | | | | |

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°C).

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС"



С.Г. Тараданов

