

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер


  
С.Г. Тараданов  
«26» декабря 2022 года


График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС	ЭРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК 180 А)	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЭРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1	17.01	17.01	1	17.01	17.01	1	17.01	17.01	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЭРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1	18.01	18.01	1	18.01	18.01	1	18.01	18.01	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ванка ОСД	5	23.01	27.01	5	23.01	27.01	5	23.01	27.01	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	16.01	20.01	5	16.01	20.01	5	16.01	20.01	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС II цепь, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	2	18.01	19.01	2	18.01	19.01	2	18.01	19.01	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
ОМВ-110	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при капитальном ремонте В-110 Т-2	5 дн	13.02	17.02	5	23.01	27.01	5	23.01	27.01	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-  
технологическому и ситуационному  
управлению - начальник ЦУС

  
Д.Ф. Воропаев

  
А.А. Сибиряков